

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
(Legge 186/1968)

Il sottoscritto **SALVATORI ENZO**, titolare o legale rappresentante dell'impresa **Bettucci & Salvatori S.a.s. di Salvatori Enzo**, operante nel settore impianti elettrici e fotovoltaici, con sede in via Luigi Francesconi n.snc, comune di Tolentino (MC), tel. **0733960188**, e-mail: **info@bettucciesalvatori.it**, part. IVA **00228150439**

☒ iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di **MACERATA** n. **00228150439**

☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di **MACERATA** n. **23652**

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) **OPERE ELETTRICHE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALETTO PIATTAFORMA POLIVALENTE IMPIANTO SPORTIVO CASSETTE VERDINI** inteso come:

☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☒ manutenzione straordinaria

☐ altro (1)

Nota: Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a, 2^a, 3^a famiglia: GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso. L'impianto elettrico ha una potenza massima impegnabile di kW.

Commissionato da: COMUNE DI POLLENZA -, installato nei locali siti nel comune di POLLENZA (MC), via G.FALCONE CASSETTE VERDINI n. scala , piano, interno , di proprietà di COMUNE DI POLLENZA in edificio adibito ad uso:

☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☒ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto ;

☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3): norma CEI 64-8; UNI 13201;

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione;

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto;

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

☐ schema di impianto realizzato (6);

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

Allegati facoltativi (8):

☒ rapporto di verifica

☐ dichiarazione di conformità del/i quadro/i elettrico/i.

☒ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

☐ compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto



DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 26/06/2019	Il responsabile tecnico BETTUCCI & SALVATORI s.a.s. IMPIANTI ELETTRICI TOLENTINO (timbro e firma)	Il dichiarante BETTUCCI & SALVATORI s.a.s. IMPIANTI ELETTRICI TOLENTINO (timbro e firma)
-----------------	---	--

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario

data 26 / 06 / 2019 Il committente

(timbro e firma)

DICHIARAZIONE N° 30

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Esame a vista

- ☒ L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica.
- ☒ I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione.
- ☒ Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate.
- ☒ I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste.
- ☒ Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.
- ☒ Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.
- ☒ Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI.
- ☒ I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata.
- ☒ I conduttori hanno le sezioni minime previste.
- ☒ I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate.
- ☒ I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate.
- ☒ Le connessioni dei conduttori sono idonee.
- ☒ Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase.
- ☒ Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.
- ☒ Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile.
- ☒ Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse.
- ☒ Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee.
- ☒ I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8.

Prove (luoghi ordinari)

- ☒ La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti.
- ☒ La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole.
- ☒ La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole.
- ☒ La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (es. 30 Ω).
- ☒ Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole.

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

Si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto.

Tipo impianto

Illuminazione pubblica

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa.

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc..

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore). *

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico.

Controllare con cadenza annuale lo stato dell'impianto equipotenziale.

Relazione con tipologie dei materiali

I componenti elettrici installati nell'impianto sono conformi in materia di regola dell'arte.

In particolare sono dotati di:

☒ Marcatura CE

☒ Marchio IMQ (o altri marchi UE)

☐ Altra documentazione (*)

Vengono qui di seguito elencati i componenti elettrici installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra.

.....
.....

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

☒ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti elettrici sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

☐ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

.....
.....

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00228150439
del Registro delle Imprese delle MARCHE
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 19/02/1996
con il numero Albo Artigiani: MC-23652

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo MC-76866 il 20/01/1976

Denominazione: BETTUCCI & SALVATORI S.A.S. DI SALVATORI ENZO

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Sede:
TOLENTINO (MC) VIA LUIGI FRANCESCONI,, SNC CAP 62029

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
BETTUCCIESALVATORI@TICERTIFICA.IT

Costituita con atto del 24/12/1985

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE, IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI IDRAULICI, TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO ED IN GENERE TUTTO CIO' CHE E' SIMILE, ANNESSO, AFFINE E COMPLEMENTARE. A TAL FINE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE ED UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, IVI COMPRESSE, TRA LE ALTRE, LE FACOLTA' DI CONTRARRE QUALUNQUE OBBLIGAZIONE, COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE NECESSARIA AL FINANZIAMENTO DELL'IMPRESA, COMPRESO IL CREDITO BANCARIO IN QUALUNQUE FORMA E QUINDI, FRA L'ALTRO, ASSUMERE MUTUI DA QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PARTECIPARE A GARE D'ASTA IN QUALUNQUE FORMA, ASSUMERE RAPPRESENTANZE, MANDATI CON O SENZA DEPOSITO, AGENZIE, CONCEDERE GARANZIE IPOTECARIE E REALI IN GENERE ANCHE PER CONTO ED A FAVORE DI TERZI, COSTITUIRSI FIDEJUSSORE, ANCHE CON RINUNCIA AL BENEFICIO DELL'ESCUSSIONE PREVENTIVA E DELLA DIVISIONE, NIENTE ESCLUSO ED ECCELTUATO; POTRA' ASSUMERE QUALUNQUE PARTECIPAZIONE, INTERESSENZE E RAPPRESENTANZE.

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto o da Patti Sociali:
LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' SPETTANO AL SOCIO ACCOMANDATARIO SIG. ENZO SALVATORI, IL QUALE E' ALL'UOPO INVESTITO DELLA FIRMA SOCIALE E DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON POTERI DI FIRMA DISGIUNTA PER TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Valore nominale dei conferimenti in EURO 9.616,00

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
in SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Tipo dell'atto: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO
Notaio CHESSA PAOLO
Rep/Reg. 214932/31333 del 07/12/2016 Loc. MACERATA (MC)

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 24/12/1985

Attivita' esercitata nella sede legale:
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE E TUTTO CIO' CHE E' SIMILE,

IL CONSERVATORE
(Dott. Michele De Vita)

Pinchida Pa Vela

CONNESSO, AFFINE E COMPLEMENTARE (DAL 24/12/85); INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO LIMITATAMENTE ALLE PARTI ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (DAL 15/06/97); COSTRUZIONE E CABLAGGIO DI QUADRI ELETTRICI (DAL 24.03.99); IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE NONCHE' GLI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE PORTE, CANCELLI E BARRIERE, IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE E IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO LIMITATAMENTE AGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO GAS E FUMI E INCENDIO (DAL 08/10/2014).

Attività secondaria esercitata nella sede legale:

ATTIVITA' DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE; IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO, COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI (DAL 01/02/2017)

Categorie di opere generali e specializzate

(fonte Casellario AVCP):

Categoria: OG10 - IMPIANTI PER TRASFORMAZ./DISTRIBUZ. ENERGIA ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

Categoria: OG9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Categoria: OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI

Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici

(fonte Casellario AVCP):

Codice identificativo SOA: 02968320966

Denominazione: COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE - SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE - S.P.A. (O PER ACRONIMO CQOP SOA S.P.A.)

Numero attestazione: 52196/10/00

Data rilascio: 07/01/2019

Data scadenza: 06/01/2024

Ulteriori informazioni da Casellario AVCP:

Certificazione di qualità rilasciata da: GLOBE SRL

Data scadenza: 06/04/2019

ALBO IMPRESE ARTIGIANE n. 23652

Provincia: MC Data dom./accert.: 15/01/1976

Data delibera: 30/01/1976

Data inizio attività artigiana: 01/01/1976

IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE NONCHE' GLI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE PORTE, CANCELLI E BARRIERE, IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE E IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO LIMITATAMENTE AGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO GAS E FUMI E INCENDIO

Abilitata per gli impianti Legge 5/3/90 n. 46 Art. 1

- LETTERA A

PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

Provincia: MC del 20/11/1991 Ente: ALBO ARTIGIANI

- LETTERA B

PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.

Provincia: MC del 04/03/1992 Ente: ALBO ARTIGIANI

- LETTERA G

PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO limitatamente a:

ALLE PARTI ELETTRICHE, ELETTRONICHE

Provincia: MC del 01/10/1997 Ente: ALBO ARTIGIANI

- LETTERA A

IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE

IL CONSERVATORE
(Dott. Michele De Vita)

Michèle De Vita

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE
Provincia: MC Ente: ALBO ARTIGIANI



- LETTERA B
IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE
Provincia: MC Ente: ALBO ARTIGIANI

- LETTERA C
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI
Provincia: MC del 01/02/2017 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

- LETTERA D
IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE
Provincia: MC del 01/02/2017 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

- LETTERA E
IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI
Provincia: MC del 01/02/2017 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

- LETTERA G
IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
limitatamente a:
LETT. G): RILEVAMENTO GAS FUMO INCENDIO
Provincia: MC Ente: ALBO ARTIGIANI

Albo Nazionale Gestori Ambientali
(fonte Ministero dell'Ambiente):
Iscritto nella sezione di: ANCONA
Numero iscrizione: AN/005229
Categoria: 2BIS - PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI (D.M. 3/6/2014 ART.8,C.1,LETT. B)
Classe: UNICA
Data inizio: 30/04/2010
Data scadenza: 25/12/2020
Categoria: 3BIS - DISTRIBUTORI E INSTALLATORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE),TRASPORTATORI DI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (D.M. 3/6/2014 ART.8,C.1,LETT. C)
Classe: UNICA
Data inizio: 28/04/2017
Data scadenza: 28/04/2022

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra limitatamente ai Reg. CE n. 303 e CE n. 304
(fonte Ministero dell'Ambiente):
Data iscrizione: 13/04/2017
Iscritto nella sezione di: ANCONA
FGI00045
Attività: ATTIVITA' DI INSTALL., RIPARAZ., MANUTEN., ASSIST. O SMANTELLAMENTO APPARECCHIATURE FISSE REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA, POMPE DI CALORE FISSE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA (ART.8, COM.1 DPR 146/2018) AI SENSI REG.DI ESEC.(UE) 2015/2067
Data emissione: 18/11/2017
Data scadenza: 17/11/2022
Stato: Valido

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* SALVATORI ENZO
nato a POLLENZA (MC) il 02/03/1954
codice fiscale: SLVNZE54C02F567L
quota: 4.808,00 valuta: EURO
- PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/2008 nominato il 08/10/2014
- SOCIO ACCOMANDATARIO nominato con atto del 07/12/2016
Data iscrizione: 16/12/2016
Abilitazioni professionali
GIA' RESPONSABILE TECNICO L. 46/90 LETT. AB, LETT. G LIMITATAMENTE ALLE PARTI ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Proprietà della quota:
TIPO DIRITTO: PROPRIETA'

IL CONSERVATORE
(Dott. Michele De Vita)

Michele De Vita

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Riconoscimento req. tecnico-prof. D.M. 22/1/2008 n.37
RESPONSABILE TECNICO
per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, G
limitatamente a
LETT. G): RILEVAMENTO GAS FUMO INCENDIO
Provincia: MC Ente: ALBO ARTIGIANI

* BORDI LUIGINA
nata a POLLENZA (MC) il 14/05/1961
codice fiscale: BRDLGN61E54F567N
quota: 4.808,00 valuta: EURO
- SOCIO ACCOMANDANTE nominato con atto del 07/12/2016
Data iscrizione: 16/12/2016
Proprietà della quota:
TIPO DIRITTO: PROPRIETA'

* COPPARI DARIO
nato a SAN SEVERINO MARCHE (MC) il 15/04/1984
codice fiscale: CPPDRA84D15I156C
- PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/2008 nominato il 01/02/2017

Riconoscimento req. tecnico-prof. D.M. 22/1/2008 n.37
RESPONSABILE TECNICO
per l'esercizio delle attività di cui alla lettera C, D, E
del 01/02/2017 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
odierna.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCI IL PRESENTE CERTIFICATO IN
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'
DELL'UTENTE


IL CONSERVATORE

Dott. Michele De Vita

CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO

SOGESA SRL
Indirizzo : VIALE DELL'INDUSTRIA, 303
62014 CORRIDONIA MC

IL CONSERVATORE
(Dott. Michele De Vita)



Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.