



COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata
settore B "Ufficio Tecnico Comunale"

c.f. 00224000430 - piazza Libertà 16, 62010, Pollenza - e.mail info@comune.pollenza.mc.it - P.E.C. comune.pollenza.mc@legalmail.it - <http://www.comune.pollenza.mc.it>
tel.0733/548713-17-18-19-20; e.mail: responsabileutc@comune.pollenza.mc.it - lavoripubblici@comune.pollenza.mc.it - territorio@comune.pollenza.mc.it

prot. 16115

Pollenza, 19 novembre 2018

RIF.TO:

Accordo Quadro Preliminare ex art.11 L.241/1990 rep. 2109 del 08/07/2013;
 Variante al PRG approvata con deliberazione n. 18 del 09/04/2014;
 Approvazione progetto opere stradali delibera giunta comunale n. 39 del 14/03/2016;
 Approvazione progetto bocciofila esistente con delibera giunta comunale n. 153 del 30/07/2018;
 Invio progetto parcheggio e percorso pedonale in data 24/09/2018 assunto al prot. 12925 del 25/09/2018;
 Invio integrazioni assunte al prot. 14149 del 17/10/2018;
 Richiesta modifica al progetto n. 15761 del 12/11/2018;
 Vs. riscontro del 13/11/2018, assunto al prot. 15938 del 15/11/2018.

OGGETTO: Realizzazione diretta infrastrutture ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico nell'ambito di una Variante al P.R.G. in loc. Casette Verdini (T.A.R. Marche n. 4/2013). Progetto di realizzazione strada di accesso, parcheggio a servizio del campo di calcio e percorso pedonale.
RICHIESTA CORREZIONE COMPUTO METRICO

Spett.le **Immobiliare Pollenza S.r.l. (c.f. 02640200430)**
via Abruzzo 12
62014 - CORRIDONIA
immobiliarepollenzasrl@certificata.mailbook.it

Spett.le **arch. Sandro Marinelli**
via L. Zampeschi 83
62029 - TOLENTINO
sandro.marinelli@archiworldpec.it

Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa sull'argomento nonché ai colloqui telefonici intercorsi nel frattempo, ed in particolare alla nostra ultima nota n. 15761 del 12/11/2018 cui la ditta in indirizzo ha riscontrato negativamente con nota del 13/11/2018, assunto al prot. 15938 del 15/11/2018, circa la richiesta di tenere conto della possibilità di utilizzare, per lo strato di base della fondazione stradale, il materiale inerte di riciclo proveniente dalla rimozione delle macerie del sisma effettuata dal Cosmari di Macerata, come da raccomandazione del presidente della Regione sulla base delle specifiche disposizioni in merito. Comunque con la presente si prende atto della vs. indisponibilità in merito.

Per quanto precede pertanto, al fine di procedere con la realizzazione dell'intervento in oggetto, si rende comunque necessario correggere il computo metrico allegato al progetto inviato con nota del 24/09/2018 assunto al prot. 12925 del 25/09/2018, in particolare provvedendo a:

- eliminare l'errore relativo alle voci 3 e 4 con inversione degli spessori tra strato di base della fondazione stradale e strato di finitura della fondazione stradale;
- prevedere, con voce da inserire a parte eventualmente da pagarsi direttamente su fattura a ditta specializzata, lo spostamento dei pali di illuminazione del campo di calcio.

Restando in attesa dell'invio quanto prima dei predetti elaborati corretti (Computo Metrico, Computo sicurezza, Quadro Economico), al fine della loro approvazione definitiva, anche in ordine all'autorizzazione al concreto inizio dei lavori relativi, l'ufficio tecnico ed il sottoscritto rimangono comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario, cogliendo l'occasione per rinnovare i più cordiali saluti.

FC/fc

IL SINDACO
dott. Luigi Monti