

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore III - SERVIZIO ELETTRICO

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 23 DEL 24-01-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 47**

OGGETTO: Ripristino delle funzionalità dello sgrigliatore a doppia cremagliera Centrale di S. Placido - YES Energy - Folignano - Impegno di spesa

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTRICO

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 3 del 09.01.2019 ha attribuito al sottoscritto Dott. Riccardo Carboni le funzioni di "Responsabile del Servizio III - Servizio Elettrico" con decorrenza dal 09.01.2019;

Visto che il Comune di Ussita è proprietario della rete di distribuzione dell'energia elettrica e che svolge il servizio di maggior tutela per il mercato vincolato;

Visto che il Comune di Ussita cura la manutenzione della rete elettrica avvalendosi del proprio servizio elettrico e talvolta dell'appoggio di ditte esterne;

Visto che il Comune di Ussita è proprietario di tre centrali idroelettriche site nel proprio territorio e ne gestisce una quarta dislocata nel Comune di Visso, di cui ne è proprietario per la misura di 1/3 e che i restanti 2/3 appartengono al Comune di Visso nella misura di 1/3 ed al Comune di Castelsantangelo sul Nera per uguale misura;

Visto che in data 10/01/2020 la ditta Yes Energy specializzata nell'attività di controllo e manutenzione delle centrali ha effettuato un sopralluogo per verificare le cause del mancato funzionamento dello sgrigliatore installato preso l'opera di presa di S. Placido;

Verificato che l'attuatore meccanico presenta il cuscinetto e gli ingranaggi guasti e che tutte le parti snodabili risultano con perni ossidati privi di sistemi di lubrificazione;

Considerato che per la riparazione dello sgrigliatore occorre lo smontaggio dello stesso ed il trasporto in un'officina autorizzata;

Preso atto che le attività necessarie per il ripristino del funzionamento dello sgrigliatore sono:

- Smontaggio di tutte le parti;
- Trasporto in officina;
- Sostituzione di tutti gli snodi e dei cuscinetti;
- Sostituzione dell'ingranaggio principale;
- Manutenzione del motoriduttore;
- Sostituzione della pompa di deflusso e degli accessori;
- Sostituzione dei sensori e dei relativi supporti;
- Trattamento superficiale con apposita vernice;
- Installazione di sistema di lubrificazione;
- Trasporto e rimontaggio;
- Messa in servizio

Preso atto dell'impossibilità di arrivare in prossimità del macchinario in sicurezza con un camion gru;

Vista la necessità di noleggiare una gru con operatore idoneo al sollevamento e spostamento dello sgrigliatore;

Considerato che, con pec del 14.01.2020, sono stati avvisati i Comuni di Visso e Castelsantangelo sul Nera (comproprietari della Centrale di San Placido) delle lavorazioni necessarie per il ripristino dello sgrigliatore della Centrale;

Ravvisato che tale lavoro è stato affidato alla CIPEF di Gagliole con Determina n. 20 RG41 del 22.01.2020;

Considerato che la Yes Energy srl ha inviato in data 21.01.2020 (protocollo 597 del 24.01.2020) un preventivo per le lavorazioni di cui sopra alla quale vanno aggiunte le attività di:

- Messa in sicurezza dell'area di lavoro;
- Coordinamento dei lavori con la società incaricata per il recupero;
- Coordinamento dei lavori con la società incaricata per il riposizionamento;

Visto che è stato proposto un preventivo di massima di € 17.570,00 + IVA per il completo ripristino della funzionalità dello sgrigliatore a doppia cremagliera presso l'opera di presa della C.le Idroelettrica di S. Placido da parte della Yes Energy srl con sede in Via Albenga 3 a Folignano (AP)

Vista la regolarità del DURC;

Visto il **cig Z442BBA0DE** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di affidare alla ditta Yes Energy srl con sede in Via Albenga 3 a Folignano (AP)- P.I. 02122250448 - i lavori relativi al completo ripristino delle funzionalità dello sgrigliatore a doppia cremagliera presso l'opera di presa della C.le Idroelettrica di S. Placido;

3) di impegnare la somma complessiva di euro 17.570,00 + IVA per un totale di € 21.435,40 al capitolo 2449/28 - Cod. Bil **17.01-1.03.02.09.000** - del bilancio 2020 in fase di predisposizione che presenterà la necessaria disponibilità;

4) di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione della fattura elettronica che sarà vistata dal sottoscritto previa verifica della regolarità del documento;

OGGETTO: Ripristino delle funzionalità dello sgrigliatore a doppia cremagliera Centrale di S. Placido - YES Energy - Folignano - Impegno di spesa

Il Responsabile del Settore
F.to CARBONI RICCARDO

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
CARBONI RICCARDO