

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore III - SERVIZIO ELETTRICO

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 90 DEL 12-11-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 602

OGGETTO: Riparazione elettropompa di evacuazione detriti C.le S. Simone - Yes Energy - Folignano - Impegno di spesa

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTRICO

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 3 del 09.01.2019 ha attribuito al sottoscritto Dott. Riccardo Carboni le funzioni di "Responsabile del Servizio III - Servizio Elettrico" con decorrenza dal 09.01.2019;

Visto che il Comune di Ussita è proprietario della rete di distribuzione dell'energia elettrica e che svolge il servizio di maggior tutela per il mercato vincolato;

Visto che il Comune di Ussita cura la manutenzione della rete elettrica avvalendosi del proprio servizio elettrico e talvolta dell'appoggio di ditte esterne;

Visto che il Comune di Ussita è proprietario di tre centrali idroelettriche site nel proprio territorio e ne gestisce una quarta dislocata nel Comune di Visso, di cui ne è proprietario per la misura di 1/3 e che i restanti 2/3 appartengono al Comune di Visso nella misura di 1/3 ed al Comune di Castelsantangelo sul Nera per uguale misura;

Visto che in data 12/10/2020 la ditta Yes Energy specializzata nell'attività di controllo e manutenzione delle centrali ha effettuato un sopralluogo per verificare le cause del mancato funzionamento dello sgrigliatore installato presso la Centrale di S. Simone;

Evidenziato che risulta danneggiata l'elettropompa della Centrale;
Considerato che per poter verificare l'entità dei danni e valutare sulla riparazione o sulla sostituzione integrale occorre lo smontaggio dell'elettropompa e il trasporto in un'officina autorizzata;

Preso atto che le attività necessarie per il ripristino del funzionamento dello sgrigliatore sono:

- Verifica degli snodi e dei punti in rotazione;

- Ingrassaggio degli snodi e delle parti in rotazione
- Verifica di tutte le connessioni elettriche in relazione alla sicurezza e all'isolamento meccanico;
- Smontaggio completo della pompa di evacuazione solidi
- Montaggio delle elettropompa

Visto che con determinazione n. 85 R.G. 545 del 23.10.2020 si è deciso:

1) di affidare alla ditta Yes Energy srl con sede in Via Albenga 3 a Folignano (AP)- P.I. 02122250448 - i lavori relativi allo smontaggio, verifica e rimontaggio della elettropompa della C.le Idroelettrica di S. Simone;

2) di impegnare la somma complessiva di euro 750,00 + IVA per un totale di € 915,00 al capitolo 2449/28 - Cod. Bil **17.01-1.03.02.09.000** - del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

Constatato che dopo lo smontaggio dell'elettropompa è stato verificato che la stessa necessita di riparazioni ed in particolare:

- Sostituzione cuscinetti sul motore elettrico
- Ricostruzione delle boccole di guida sull'albero pompa
- Riparazione della testa dell'albero pompa per l'applicazione della chiavetta
- Ricostruzione della girante di centrifuga pompa
- Riasssemblaggio pompa e prove in officina

Considerato che la Yes Energy srl ha inviato in data 9.11.2020 (protocollo 9795 del 11.11.2020) un preventivo per le lavorazioni di cui sopra pari ad € 1.500,00 + IVA;

Vista la regolarità del DURC;

Visto il **CIG ZD12F34AC4** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di affidare alla ditta Yes Energy srl con sede in Via Albenga 3 a Folignano (AP)- P.I. 02122250448 - i lavori relativi alla riparazione meccanica della elettropompa della C.le Idroelettrica di S. Simone;

3) di impegnare la somma complessiva di euro 1.500,00 + IVA per un totale di € 1.830,00 al capitolo 2449/28 - Cod. Bil **17.01-1.03.02.09.000** - del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

4) di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione della fattura elettronica che sarà vistata dal sottoscritto previa verifica della regolarità del documento;

OGGETTO: Riparazione elettropompa di evacuazione detriti C.le S. Simone - Yes Energy - Folignano - Impegno di spesa

Il Responsabile del Settore
F.to Carboni Riccardo

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
Carboni Riccardo