


**N.9 Basamenti -----Come a Disegno**

CONTROLLI PROFILI STRUTTURALI MONOBLOCCHI				
PARAMETRO	DEV. AMM.	ESECUTORE	DATA ESEC	ELEMENTO CONTROLLATO
Lunghezze profili longitudinali	+/- 2 mm			
Lunghezze profili trasversali	- 2 mm			
Interasse Arcarecci a pavimento	+/- 2 mm			
assemblaggio tetto e basamento: diagonale	+/- 4 mm			
verticalità piantoni	+/- 3 mm			
posizione scarpette	+/- 1 mm			



SALDATURE TESTA A TESTA					
WPS	TIPO ACCIAIO	SPESORE MAT	Ampere Volt	SALDATORI QUALIFICATI	DATA ESEC
04/2013	S275, S235	1,4 mm s s 2,6 mm	φ = 110	□ Congia Marco	
03/1999	S275, S235	2,1 mm s s 3,9 mm	φ = 90	□ Zanelli Luigi □ Magdy Fatthy □ Nastase Tudorel	

SALDATURE AD ANGOLO					
WPS	TIPO ACCIAIO	SPESORE MAT	gola	Ampere Volt	SALDATORI QUALIFICATI
260/2013	S275, S235	1,05 mm s s 4 mm	1,5 mm s a 5 mm	φ = 100	□ Congia Marco
04/1999	S275, S235	2,1 mm s s 3,9 mm	1,25 mm s a 3,75 mm	φ = 210	□ Zanelli Luigi □ Magdy Fatthy □ Nastase Tudorel
01/2011	S275, S235	2,1 mm s s 3,9 mm	2 mm s a 6 mm	φ =	□ Congia Marco □ Zanelli Luigi □ Magdy Fatthy □ Nastase Tudorel
01/1999	S275, S235	7,5 mm s s 22,5 mm 2,1 mm s s 6 mm	4,5 mm s a 9 mm	φ = 350	□ Congia Marco □ Zanelli Luigi □ Magdy Fatthy □ Nastase Tudorel

TIPO PREFABBRICATO	MONOBLOCCHI METALLICI COIBENTATI	DATA	23/12/2016	SCALA	1:15	FILE	
DISEGNATORI		CLIENTE/CANTIERE	VIGILI DEL FUOCO	N. PROGETTO		DISEGNATO	ITI.MBZZB
DESTINAZIONE D'USO	DORMITORI	N. OFFERTA		CODICE MATRICOLA	16044	CONTROLLATO	
TIPO DISEGNO	STRUTTURALE BASAMENTO DA ml 6100	N. PLANIMETRIA		RIFERIMENTO FONDAZIONI		NOTE	



CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SULLE SALDATURE		
TIPO CONTROLLO	% DA CONTROLLARE	LIVELLI ACCETTABILITA'
Visual Test (VT)	100%	100% (100% S275, 100% S235)
Ultrasonic Test (UT)	100%	100% (100% S275, 100% S235)
Test Magnetico (MT)	100%	100% (100% S275, 100% S235)



Rev. N. Data Nome Descrizione modifiche

LA DITTA SI RISERVA I TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERSLO COMUNQUE NOTO A TERZI

Via Martini n.3  
43029 BIANONE DI TRAVERSETOLO (PR)  
Tel 0521/848421  
Fax 0521/848309  
E-mail moducasa@moducasaonline.com  
http://www.moducasaonline.com

**MODULCASA LINE**  
PREFABBRICATI COIBENTATI

N. DISEGNO  
P100