




NOTE	
APPROVAZIONI	
DATA	AGOSTO 2018
SCALA	INDICATA
PRO. MAGISTRE TRIENNI	
RESPONSABILE DEL PROGETTO	
ELABORATO ARCHITETTONICO	
LAVORI DI RIPARAZIONE, RINFORZO E RIPRISTINO	
DEI DANNI PROCAUSATI DAL SISMA 2016 E DAI SUCCESSIVI EVENTI CLIMATICI	
CIMITERO COMUNALE	
LAVORI DI SOMMA URGENZA	
(PROVINCIA DI TERAMO)	
COMUNE DI TOSSICIA	




Planimetria di Inquadramento



Planimetria di Rilievo e Punti di Presa Fotografica



Localizzazione degli Interventi Previsti



PIANTA

Particolare dell'intervento di Consolidamento delle murature con Pernature

Il rinforzo strutturale dei cantonali e dei muri, lungo tutta l'altezza della cella muraria, dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le seguenti indicazioni:


- 1- pulizia accurata dei supporti mediante spazzolatura ed eliminazione di parti friabili ed inconsistenti;
- 2- stuccatura delle lesioni con malta antirifilto;
- 3- realizzazione dei perfori armati con barre d'acciaio inietate con malta antirifilto.

LE PERFORAZIONI VERRANNO REALIZZATE CON TRAPANO A ROTAZIONE, SENZA PERCUSSIONI CHE POTREBBERO DANNEGGIARE LA STRUTTURA.


Esempio Schematico - RIPARAZIONE E RINFORZO TRAMEZZATURE E TAMPONATURE

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI TRAMEZZI E TAMPONATURE MEDIANTE APPLICAZIONE DI RETE IN FIBRA DI VETRO PORTA-INTONACO 140 GR/MQ E MALTA CEMENTIZIA A REATTIVITA' FASCE PERIMETRALI "A CAVALLLO" DELLE LESIONI SU TRAMEZZI E MURATURE

- 01 - Parete
- 02 - Fascia di ancoraggio realizzata con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad elevata duttilità e rete bianca in fibra di vetro alcaliresistente appretata. (Rete in fibra di vetro di 50 cm con sovrapposizione sulla lesione non inferiore a 25 cm
- 03 - Linea di apertura della lesione mediante la rimozione dell'intonaco e messa a nudo del tramezzo
- 04 - Nuove parti in laterizio di consolidamento dove necessario
- 05 - Lesione
- 06 - Rete in fibra di vetro



Intonaco Armato - PARTICOLARE COSTRUTTIVO - Pianta



Intonaco Armato - PARTICOLARE COSTRUTTIVO - Prospetto