

34218.docx



**COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
MACERATA**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MC
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. _____ del _____

Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n. **34218**

Attività n.- 69.2.B dell'Allegato I del
DPR 151 dell'1-08-2011

Al S.U.A.P.

del Comune di MOGLIANO

60021- MOGLIANO

e p. c Spettabile Ditta
COAL SOC. COOP. A RL
VIA DIRETTISSIMA DEL CONERO,11
60021- CAMERANO (AN)
coal_utecnico@legalmail.it

OGGETTO: Comune di MOGLIANO - Locali di esposizione e/o vendita, ingrosso e/o dettaglio, sup. da 600 a 1500mq - sita in L.GO C. BATTISTI SCN - COAL SOC. COOP. A RL - Valutazione del Progetto.

Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto pervenuto in data 16.03.2017, si comunica che questo Comando ha esaminato per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati.

Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza, deve essere integralmente osservata la regola tecnica di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendi in vigore, si esprime **parere favorevole al progetto presentato**, a condizione che siano ottemperate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- **Il sistema di esodo a servizio del supermercato sia rispondente a quanto indicato al p.to 4 dell'allegato al D.M. 27/07/2010**

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011.

Si rammenta che, a lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione allo scrivente Comando dell'inizio dell'esercizio dell'attività presentando Segnalazione Certificata d'Inizio Attività nei modi e con le forme previste dal DPR 151/2011 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet www.vigilfuoco.it) allegando in particolare le certificazioni di seguito specificate:


1. Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera a firma di professionista antincendio (con esclusione delle porte e degli elementi di

chiusura) (MOD. PIN 2.2-2012_CERT.REI).

2. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (MOD. PIN-2.3_2014_DICH. PROD.).
3. Planimetrie tematiche evidenzianti i prodotti/elementi di cui ai punti 1 e 2.
4. Relazione di verifica analitica, a firma di tecnico abilitato, dell'affollamento dell'attività e della rispondenza del sistema di esodo asservito al supermercato.
5. Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato (art. 4 del DM 7.8.2012) (MOD. PIN 2.1_2014 ASSEVERAZIONE).
6. Documentazione progettuale per le attività di categoria A (Art. 3 del DM 07-08-2012).
7. Copia degli Attestati di frequenza o di idoneità rilasciati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco o da Enti pubblici o privati per i lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
8. Scheda tecnica di prevenzione incendi reperibile presso l'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando o sul sito internet www.vigilfuoco.it/sitiVVF/macerata/
9. Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, attestante l'avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, del registro dei controlli periodici e l'avvenuta formazione dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
10. Attestazioni, a firma dell'Ente gestore dell'acquedotto utilizzato ai fini antincendio ed a firma dell'Ente fornitore dell'energia elettrica, dalla quale si evinca che l'erogazione del servizio, negli ultimi anni, non ha avuto interruzioni di durata mediamente superiore a 60 ore/anno (UNI 10779/07 e D.M. 20/12/2012).
11. Dichiarazioni di conformità relativa ai seguenti impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, redatta in conformità all'art.7 del D.M. n.37 del 22.01.08 (progetto ed allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli):
 - a) distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
 - b) illuminazione di sicurezza emergenza;
 - c) protezione contro le scariche atmosferiche;
 - d) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - e) estinzione o controllo incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale;
 - f) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme;

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni.

Il Funzionario incaricato
dell'istruttoria tecnica
Dott. Ing. Stefano TASSO



Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Achille CIPRIANI)

