

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Belvedere R. Sanzio, 1 Macerata

Tel.: 0733/2572679

Fax: 0733/2572624

e-mail: francesco.migliozzi@sanita.marche.it

OGGETTO: Parere igienico-sanitario NIP N° 2017/10

Pratica edilizia Prot. n. 8659 del 25/01/2017

Ditta COAL SOC. COOP. ARL

Comune di MOGLIANO (MC)

IL DIRIGENTE MEDICO S.I.S.P.

- Vista la pratica edilizia in oggetto e allegati in merito ai lavori di realizzazione di Riquilificazione Area Adiacente ex-Ospedale di San Michele da effettuarsi attraverso la costruzione di un edificio commerciale da destinare a supermercato:

ESPRIME

Il seguente parere igienico sanitario

Per il progetto generale

FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE

- posizionare infisso (porta) tra i laboratori lavorazione ortofrutta e lavorazione gastronomia;
- dovrà essere aumentata la superficie di ventilazione del cavedio in corrispondenza dei locali di lavorazione (realizzare griglia di ventilazione per tutta la lunghezza dei laboratori).

L'attività alimentare dovrà essere registrata mediante NIA (notifica inizio attività), in base al regolamento CE 852/04, per la cui applicazione si rimanda alle linee guida della Delibera della Giunta Regione Marche n. 2232 del 28/12/2009.

I locali e le attrezzature dell'impresa alimentare dovranno possedere i requisiti previsti dall'Allegato II Capitolo 1 (Requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti); Capitolo II (Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati e trasformati) e Capitolo V (Requisiti applicabili alle attrezzature) del suddetto regolamento.

Macerata, li 25/01/2017



IL DIRIGENTE MEDICO S.I.S.P.
Dott. Francesco Migliozzi

NIP 01/17/10

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
TdP Dr. Mauro Senigagliaesi