



# COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

## Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE  
SERVIZIO UFF. TECNICO

\*\*\*\*\*

N.28 del 13-03-2019	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZI PRELIMINARI ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DEL PALAZZO MUNICIPALE
------------------------	--

F. to Visto che alle ore 3.36 del giorno 24/08/2016 una scossa sismica di magnitudo 6.0 con epicentro Accumoli (Rieti) ha provocato danni anche nel Comune di Appignano Del Tronto;

Visto che sul palazzo comunale è stata redatta una scheda AEDES in data 17/09/2016 dai tecnici Azzarone Pierro e Pardolesi Fausto squadra P272 a seguito della quale l'immobile ha avuto esito di agibilità C+F con le seguenti prescrizioni:

*--Piano terra: Una volta deve essere puntellata;*

*--Piano primo: due uffici risultano con controsoffitto in cannucce danneggiato da rimuovere per cui sono inagibili;*

*--Piano secondo: Spigolo del cornicione con elementi dislocati-Necessita di transennature più ripristino.*

*Il Campanile della chiesa prospiciente pare gravemente lesionato e può essere elemento di rischio per tutto l'intorno.*

Visto che alle ore 19:10 del giorno 26/10/2016 una scossa sismica di magnitudo 5.4 con epicentro Castelsantangelo sul Nera (MC), e che alle 21:18 del 26/10/2016 una scossa di magnitudo 5.9 con epicentro Castelsantangelo sul Nera (MC) ha provocato danni anche nel Comune di Appignano Del Tronto;

Vista la successiva scossa delle ore 7.41 del 30/10/2016 di magnitudo 6.5 con epicentro tra Norcia e Preci ha prodotto nuovi ed ulteriori danni nel comune di Appignano Del Tronto;

Evidenziato che durante la scossa del 30/10/2016 la cuspide della torre campanaria di san Giovanni Battista ha espulso laterizi in sommità;

Visto che il Sindaco del Comune di Appignano Del Tronto ha richiesto l'effettuazione di un nuovo sopralluogo per redazione nuova scheda aedes;

Vista la nuova scheda aedes redatta in data 07/11/2016 dai tecnici Giovanni Fabbrocino e Gian Maria Rainieri squadra P1240 a seguito della quale l'immobile ha avuto esito di agibilità C+F con le seguenti prescrizioni:

*"Le condizioni dell'edificio evidenziano l'esigenza di intervento su componenti non strutturali (controsoffitti incannucciati) e solo limitatamente interventi di presidio sulle strutture. Non si rilevano significative variazioni sulle prescrizioni già rilasciate nel corso dei sopralluoghi precedenti. In sintesi:*

*--Va interdetto l'accesso alla struttura per la presenza di un rischio indotto dalla prospiciente chiesa di San Giovanni Battista e dal campanile in particolare;*

*--Si deve procedere alla verifica localizzata di intonaci sconnessi ed al relativo ripristino;*

--Va rimossa/consolidata la controsoffittatura negli uffici del settore tecnico interessati dai dissesti;  
--Va puntellata la volta di copertura del deposito di proprietà Allevi al piano terra e nelle more interdire l'accesso al locale superiore (WC tecnico)"

Visto che l'immobile interessato dalla lesione risulta essere classificato quale "bene culturale" ai sensi D.Lgs 42/2004;

Sottolineato che, per intervenire con interventi provvisori su tale immobile occorre convocare il GTS includendo tra gli enti coinvolti i Vigili del Fuoco, le squadre tecniche di censimento danni nominate dal C.C.R., l'unità di crisi del MIBACT oltre ai tecnici comunali;

Visto che il GTS si è riunito in data 08/11/2016 ed erano presenti:

--Per i Vigili del fuoco geom. Bellini Graziano;  
--Per le squadre tecniche di censimento danni Colapinto Antonino ed Aleandri Andrea;  
--Per l'unità di crisi del MIBACT Murdica Francesco e Pompei Miriam;  
--Per il Comune di Appignano Del Tronto Antonella D'Angelo;

Visto che all'esito dei lavori è stata redatta una scheda di valutazione GTS dalla quale emerge quanto segue:

--Nei due locali al piano primo dell'ufficio tecnico risulta presente una camorcanna lesionata. Risulta possibile la rimozione previa effettuazione di saggi controllati e relazione effettuati e redatti da restauratore specializzato;

Ritenuto opportuno effettuare i lavori presso il palazzo municipale in tre stralci:

--Primo stralcio puntellatura della volta a piano terra a cura dei Vigili Del Fuoco;  
--Secondo stralcio Intervento di riparazione danni localizzati al vano scala ed alla porzione di edificio fronteggiante piazza Umberto I (ad esclusione dei locali del settore tecnico che necessitano di indagini più dettagliate);  
--Terzo stralcio Intervento di risanamento locali settore tecnico previa effettuazione indagini specialistiche da parte di restauratore specializzato;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 71 del 30/11/2016 con la quale è stato disposto quanto segue:

*"DI RECEPIRE la scheda aedes relativa al palazzo municipale redatta in data 07/11/2016 dai tecnici Giovanni Fabbrocino e Gian Maria Rainieri squadra P1240 a seguito della quale l'immobile ha avuto esito di agibilità C+F con le seguenti prescrizioni:*

*"Le condizioni dell'edificio evidenziano l'esigenza di intervento su componenti non strutturali (controsoffitti incannucciati) e solo limitatamente interventi di presidio sulle strutture. Non si rilevano significative variazioni sulle prescrizioni già rilasciate nel corso dei sopralluoghi precedenti. In sintesi:*

*--Va interdetto l'accesso alla struttura per la presenza di un rischio indotto dalla prospiciente chiesa di San Giovanni Battista e dal campanile in particolare;  
--Si deve procedere alla verifica localizzata di intonaci sconnessi ed al relativo ripristino;*

--Va rimossa/consolidata la controsoffittatura negli uffici del settore tecnico interessati dai dissesti;

--Va puntellata la volta di copertura del deposito di proprietà Allevi al piano terra e nelle more interdire l'accesso al locale superiore (WC tecnico)"

DI RECEPIRE e fare propria la scheda di valutazione GTS del 08/11/2016 per la messa in sicurezza temporanea post sisma del palazzo municipale;

DI DISPORRE che i lavori presso il palazzo municipale vengano effettuati in tre stralci:

--Primo stralcio puntellatura della volta a piano terra a cura dei Vigili Del Fuoco;

--Secondo stralcio Intervento di riparazione danni localizzati al vano scala ed alla porzione di edificio fronteggiate piazza Umberto I (ad esclusione dei locali del settore tecnico che necessitano di indagini più dettagliate);

--Terzo stralcio Intervento di risanamento locali settore tecnico previa effettuazione indagini specialistiche da parte di restauratore specializzato;

DI APPROVARE il progetto esecutivo consegnato dall'Ing. Tiziana Ciotti con nota protocollo 6004 del 28/11/2016 composto dai seguenti elaborati:

-Documentazione fotografica;

-Relazione illustrativa;

-Tav.01 Rilievo geometrico e quadro fessurativo;

-Tav.02 Interventi di riparazione;

-Computo metrico;

-Elenco prezzi;

avente il seguente quadro economico:

--lavori Euro 30.103,78 di cui Euro 752,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

--Somme a disposizione Euro 6.592,07 di cui:

--Euro 3.010,38 Iva 10% sui lavori;

--Euro 225,00 per contributo AVCP;

--Euro 301,04 per accantonamento incentivo al Rup 1%;

--Euro 2.408,30 spese tecniche;

--Euro 96,33 per contributo previdenziale spese tecniche;

--Euro 551,02 per Iva sulle spese tecniche;

Totale complessivo Euro 36.695,85

DI IMPUTARE le spese necessarie all'espletamento delle operazioni di cui sopra al capitolo di bilancio 2499/3;

DI DARE MANDATO al responsabile area tecnica affinché provveda tempestivamente all'affidamento dei lavori;"

Atteso che l'edificio municipale lesionato dal sisma dovrà essere adeguato sismicamente in quanto struttura strategica;

Rilevata la necessità effettuare dei servizi tecnici preliminari alla verifica di vulnerabilità sismica consistenti nell'esame dello stato attuale e nella sua analisi storico-critica;

Intepellata pertanto l'Ing. Tiziana Citti di Ascoli Piceno la quale si è resa disponibile all'effettuazione dello studio di che trattasi per l'importo di €3.000,00 oltre cassa ed Iva;

Valutato tale importo inferiore all'onorario calcolato secondo il DM del 17/06/2016;

Atteso poter effettuare un affidamento diretto ex art.36 comma 2 lettera a) del codice dei contratti;

Visto che l'importo iva compresa di € 3.806,40 è disponibile al capitolo 2499/3 del bilancio di esercizio finanziario dell'ente;

Richiamata la determinazione servizio tecnico nr.171 del 30/12/2016 con la quale è stato disposto quanto segue:

*“di dare atto della necessità di affidare uno studio preliminare alla verifica di vulnerabilità sismica del palazzo municipale di Appignano Del Tronto, quale atto propedeutico indispensabile ai fini del progetto di adeguamento sismico;*

*DI AFFIDARE ex art.36 comma 2 lettera a) l'incarico di redazione di studio preliminare alla verifica di vulnerabilità sismica del palazzo municipale di Appignano Del Tronto alla dott.ssa Ing. Tiziana Citti di Ascoli Piceno per l'importo di € 3.000,00 oltre cassa ed Iva, da liquidare con successivo atto alla consegna degli elaborati;*

*DI IMPEGNARE l'importo iva compresa di € 3.806,40 al capitolo 2499/3 del bilancio di esercizio finanziario dell'ente;*

*DI DARE MANDATO al Responsabile ufficio tecnico affinché provveda per quanto di propria competenza;”*

EVIDENZIATO che l'ing. Tiziana Citti ha consegnato con nota prot. 6211 del 03/12/2018 lo studio affidato composto dai seguenti elaborati, sia in formato cartaceo che digitale:

- 1)Relazione tecnica illustrativa-esame dello stato attuale, analisi storico-critica;
- 2)TAV01-Rilievo geometrico e tipologico-piante e particolari;
- 3)TAV02-Rilievo geometrico e tipologico- prospetti e sezioni;
- 4)TAV03-Analisi storica degli interventi sugli apparati murari;
- 5)TAV04-Analisi storica degli interventi sugli impalcati;
- 6)Documentazione fotografica;
- 7)Documenti storici;

Ritenuto estremamente soddisfacente il lavoro effettuato;

Visto che il professionista incaricato Ing. Tiziana Ciotti di Ascoli Piceno P.Iva 01633120447 ha emesso la fattura nr. 17/2018 del 03/12/2018 dell'importo di € 3.806,40 Iva inclusa;

Ritenuto dover liquidare la fattura di che trattasi;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

#### DETERMINA

CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che l'ing. Tiziana Ciotti ha consegnato con nota prot. 6211 del 03/12/2018 lo studio affidato composto dai seguenti elaborati, sia in formato cartaceo che digitale:

- 1) Relazione tecnica illustrativa-esame dello stato attuale, analisi storico-critica;
- 2) TAV01-Rilievo geometrico e tipologico-piante e particolari;
- 3) TAV02-Rilievo geometrico e tipologico- prospetti e sezioni;
- 4) TAV03-Analisi storica degli interventi sugli apparati murari;
- 5) TAV04-Analisi storica degli interventi sugli impalcati;
- 6) Documentazione fotografica;
- 7) Documenti storici;

DI EVIDENZIARE che risulta estremamente soddisfacente il lavoro effettuato;

DI LIQUIDARE all'Ing. Tiziana Ciotti di Ascoli Piceno P.Iva 01633120447 la fattura nr. 17/2018 del 03/12/2018 dell'importo di € 3.806,40 Iva inclusa;

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale risulta esecutiva in data odierna;

Il Responsabile Ufficio Tecnico comunale  
Ing. Antonella D'Angelo

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 16-12-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line  
F.to Dott.ssa Susy Simonetti

---