



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) – Tel. 0733-668122 – Fax 0733-668427
E-mail: info@comune.gualdo.mc.it - P.IVA 00287090435 – C.F. 83002290431

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 52 DEL 31-08-20

OGGETTO:

**INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA RETE GAS-METANO EFFETTUATI
DALLA SOCIETA' ITALGAS RETI S.P.A. - RICHIESTA DEROGA PROFONDITA' DI
POSA PER LAVORI SU SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' BARTOLOTTI.**

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese
di agosto alle ore 19:00, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:
=====

ZAVAGLINI GIOVANNI	SINDACO	P
TIBURZI EMANUELE	VICE SINDACO	A
MORETTI FILOMENA	ASSESSORE	P

=====

Assegnati n.3 In carica n.3 Presenti n. 2 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. CARDINALI DR. MARISA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. ZAVAGLINI GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione comunale di Gualdo con contratto repertorio n. 1559 del 19/05/1991 ha affidato la concessione di costruzione e gestione dell'impianto di metanizzazione del territorio comunale per la durata di 30 anni a decorrere dalla data del collaudo delle opere alla società RANTON S.r.l. di Pescara, successivamente incorporata in altre società e da ultimo nella ITALGAS RETI SPA con sede in Torino;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n. 5 del 27/01/2020 con la quale sono stati approvati gli interventi di estensione rete gas in varie località del Comune di Gualdo da parte della società ITALGAS RETI S.P.A.;

VISTA la richiesta di autorizzazione pervenuta dalla società ITALGAS RETI S.P.A. e assunta al protocollo del Comune di Gualdo n. 3379 del 24/07/2020, riguardante la posa della tubazione su suolo pubblico comunale in C.da Bartolotti come da progetto esecutivo allegato alla stessa;

VISTA la richiesta di autorizzazione pervenuta dalla società ITALGAS RETI S.P.A. e assunta al protocollo del Comune di Gualdo n. 3497 del 31/07/2020, riguardante la posa della tubazione su suolo pubblico comunale in C.da Tomassucci come da progetto esecutivo allegato alla stessa;

VISTA la nota della ditta ITALGAS RETI prot. 20239 DEF 0037 del 26-08-2020, acquisita al prot. 3867 del 26/08/2020, con la quale, dando seguito all'istanza di questo ente per i lavori in C.da Bartolotti e in C.da Tomassucci, si chiedeva all'amministrazione comunale l'autorizzazione alla posa delle tubazioni del gas alla profondità di cm 60, in deroga all'art.66, comma 3, del Regolamento di Attuazione del vigente Codice della Strada stabilita in mt. 1,00;

VISTA la nota integrativa della ditta ITALGAS RETI prot. 20244 DEF 0029 del 31-08-2020, acquisita al prot. 3938 del 31/08/2020, con la quale si chiede all'amministrazione comunale l'autorizzazione alla posa delle tubazioni del gas alla profondità di cm 60 esclusivamente per la C.da Bartolotti in quanto la ridotta larghezza della sede stradale e la presenza di querce in ambedue i lati della strada potrebbe causare, in fase di lavorazione, problemi alle radici delle piante stesse;

PRESO ATTO del sopralluogo effettuato da personale dell'ufficio Tecnico Comunale in cui si è riscontrata l'effettiva presenza di piante di quercia sul bordo stradale tali da rendere lecita la richiesta di deroga inoltrata dalla società ITALGAS RETI S.p.A.;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la profondità di interrimento, la suddetta ditta dichiara che la posa della condotta avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal D.M. 16/04/2008 e dalla norma UNI 9165, in particolare, così come specificato nel punto 7.7.2 - prospetto n. 2 della norma stessa, la profondità di interrimento dovrà essere di almeno 60 cm misurati tra il piano viabile e l'estradosso della condotta;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 380/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti secondo il disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ACCERTATO che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in modo palese per alzata di mano

D E L I B E R A

DI RENDERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.

DI APPROVARE la richiesta di deroga di cui all'art.66, comma 3, del Regolamento di Attuazione del vigente Codice della Strada e di concedere alla ditta ITALGAS RETI S.P.A. l'autorizzazione alla posa delle tubazioni del gas alla profondità di cm 60 misurati tra il piano viabile e l'estradosso della condotta, per i soli interventi in C.da Bartolotti;

DI DARE ATTO che la realizzazione dell'intervento in argomento risulta opera indifferibile, urgente e di pubblica utilità;

DI PROVVEDERE alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole unanime, espressa in modo palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre:

- alla G.C. nella seduta del 31-08-2020

Oggetto: INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA RETE GAS-METANO EFFETTUATI DALLA SOCIETA' ITALGAS RETI S.P.A. - RICHIESTA DEROGA PROFONDITA' DI POSA PER LAVORI SU SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' BARTOLOTTI.

artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267

Data: 31-08-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **CARDINALI MARISA**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267

Data: 31-08-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **Vita Sonia**

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ZAVAGLINI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARDINALI DR. MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[] E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24-12-20 al 08-01-21, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, senza reclami;

[] E' stata comunicata, con lettera n. 6004 in data 24-12-20 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);

[] decorso il decimo giorno dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI DR. MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI DR. MARISA