

capolavoro della natura capolavoro della cultura

folklation Alla v. 842/2016 × 12 et fra of on/00/2016

AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2019/000 5525
Pos. UT-RAU- EDLZ 1669
(Indicare sempre nella risposta)

Assergi, lì 17 MAG. 2019

Spett.le Comune di PIETRACAMELA Via XXV Luglio, 64047 PIETRACAMELA (TE) PEC: postacert@pec.comune.pietracamela.te.it

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Loc. Fonte Cerreto – ASSERGI (AQ) e-mail: cta.assergi@forestale.carabinieri.it

Trasmessa via e-mail e fax alla Stazione Carabinieri "Parco" di: Pietracamela fax n. 0861/955110

e-mail: cs.pietracamela@forestale.carabinieri.it

Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere 67100 L'AQUILA

PEC: mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Servizio Governo del Territorio BB.AA., Aree Protette e Paesaggio
67100 L'AQUILA
Pec:_dph004@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: : Masterplan per l'Abruzzo DGR 361 del 29/06/2017 - Centro Storico di Pietracamela. opere di recupero e valorizzazione turistica nell'abitato di Pietracamela (TE).

Rif. nota prot. n. 1018/2019 del 21 marzo 2019

IL DIRETTORE

• VISTA l'istanza di autorizzazione pervenuta in data 1 aprile 2019 ed acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n. 2019-0003751;

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga









capolavoro della natura capolavoro della cultura

- ESAMINATO il progetto trasmesso con la nota in riferimento e verificata l'assenza di impatti significativi ascrivibili all'intervento in oggetto;
- VISTA la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
- VISTE le "Misure si Salvaguardia" allegato A) al D.P.R. 05.06.95 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- VISTO lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283;
- VISTO il D.Lgs. 30/03/01, n.165, art.4;
- VISTA la Legge 07/08/90, n.241 e ss.mm.ii.;
- VISTO il DPR 357/97 e ss.mm.ii;
- RICHIAMATA l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio;

AUTORIZZA

per quanto di competenza, i Lavori di che trattasi a condizione che:

- 1. vengano trasmesse a questo Ente le autorizzazioni rilasciate dagli altri enti competenti per territorio:
- 2. nella realizzazione dei lavori previsti a ridosso di Piazza degli Eroi sia assicurato il rispetto rigoroso della Legge Regionale n. 12 del 3 marzo 2005, riguardante "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", in particolare dell'art. 5, comma 7, che dispone: "Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico, architettonico o monumentale e di quelli di pregio storico, culturale e testimoniale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze al fine di non superare una luminanza di 1 cd/mq. e un illuminamento di 10 lux. Se necessari devono essere utilizzati dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce. Inoltre, i fasci di luce devono ricadere comunque all'interno della sagoma dell'edificio; se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso diretto verso l'emisfero superiore che non viene intercettato dalla struttura illuminata non deve superare il 10% del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione, con spegnimento o riduzione di potenza impegnata entro le ore ventiquattro";
- 3. nella realizzazione dei lavori per la rivitalizzazione della Passeggiata sia assicurato il rispetto rigoroso della Legge Regionale n. 12 del 3 marzo 2005, riguardante "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", in particolare dell'art. 5, comma 7 (già citato) e dell'art. 5, comma 6 che dispone: "L'illuminazione degli edifici deve avvenire dall'alto verso il basso, con intensità luminosa massima consentita di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90° ed oltre, con emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi, con luminanza massima di 1 cd/mq., e spegnimento o riduzione della potenza di almeno il 30% entro le ore ventiquattro").
- 4. Le opere di illuminazione siano corredate della certificazione di conformità alla L.R. n. 12 del 3 marzo 2005:
- 5. il Comune garantisca la gestione costante dei cestini portarifiuti che, data la collocazione in un contesto ambientale fortemente naturale, si troverebbero esposti all'attenzione della fauna selvatica con possibili effetti fortemente negativi;
- 6. vengano smaltiti in discariche autorizzate tutti i materiali di risulta dei lavori e gli inquinamenti preesistenti eventualmente individuati;

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga









capolavoro della natura capolavoro della cultura

7. vengano comunicate a questo Ente e alla Stazione Carabinieri "Parco" di Pietracamela, a mezzo fax o e-mail riportati in indirizzo, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, assieme al nominativo dell'impresa esecutrice.

La presente autorizzazione è da valersi esclusivamente sotto il profilo ambientale di competenza, fatti salvi i diritti di terzi.

La Stazione Carabinieri "Parco" di Pietracamela (TE) è incaricata di vigilare sulla osservanza della presente autorizzazione e delle prescrizioni in essa integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza.

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le prescrizioni sopra elencate, comporterà l'annullamento della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni di cui alla Deliberazione Consiliare dell'Ente Parco n. 13 del 23 aprile 1998 ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30, comma 2.

Si comunica che l'istruttore tecnico è l'Ing. Gennaro Pirocchi (0862/60.52.222).

Il Comune di Pietracamela (TE) è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente e, di provvedere alla restituzione dello stesso, accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE Ing. Alfonso CALZOLAIO

ACHOO

Allegata: Copia della richiesta per il C.T.A./C.F.S.

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga





