



Colle di Val d'Elsa 03/07/2017

Prot. Out 35/2017

Ai Sindaci dei Comuni di

**Pietracamela (TE)**  
[postacert@pec.comune.pietracamela.te.it](mailto:postacert@pec.comune.pietracamela.te.it)

**Fano Adriano (TE)**  
[protocollo@cert.comune.fanoadriano.te.it](mailto:protocollo@cert.comune.fanoadriano.te.it)

**Crognaleto (TE)**  
[responsabilesegreteriaicrognaleto@postecert.it](mailto:responsabilesegreteriaicrognaleto@postecert.it)

**L'Aquila (AQ)**  
[protocollo@comune.laquila.postecert.it](mailto:protocollo@comune.laquila.postecert.it)

**Pizzoli (AQ)**  
[protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it](mailto:protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it)

**Capitignano (AQ)**  
[comune.capitignano@postecert.it](mailto:comune.capitignano@postecert.it)

**Monte reale (AQ)**  
[segreteria.montereale@legalmail.it](mailto:segreteria.montereale@legalmail.it)

Comune di Pietracamela  
 Prot. n. 2138 del 04/07/2017  
 Class. 1 / 4  
 A- Procedimento assegnato:  
 - Area Economica Finanziaria  
 - Area Tecnica  
 - Amministrazione  
 - Allo  
 C - Struttura  
 E - Segretario Comunale  
 - Struttura  
 - Segretario Comunale

**Oggetto: Lavori di taglio piante lungo Elettrodotto AT di Terna S.p.a.  
 Richiesta pubblicazione albo pretorio**

Il sottoscritto Dzavid Nafi, a norma dell' art. 76 del D.P.R. n 445 del 28.12.2000, dichiara quanto segue:

- 1 Di essere nato a CRN VRV (Macedonia) il 27/03/1977;
- 2 Di risiedere a Poggibonsi (Si) - Via Alfio Ticci n° 7;
- 3 Di essere titolare del C.F.: DZVNFA77C27Z148I e di essere amministratore unico della società New Service S.r.l. con sede in Colle di val d'Elsa - P.I. e C.F. 01073150524 - tel +39 0577 306069 fax +39 0577 307505 e-mail: info@newservicesrl.eu;

**NEW SERVICE SRL**  
 A Spazio Unico  
 Sede Legale e Amministrativa  
 Loc. Belvedere, 30  
 53034 Colle di Val d'Elsa (SI)  
 tel +39 0577 306069 fax +39 0577 307505  
 P.I. e C.F. 01073150524  
 e-mail: info@newservicesrl.eu  
 Iscritta presso il Registro delle Imprese di Siena  
 REA 118285  
 Capitale Sociale 10.000,00  
 Società con Amministratore Unico



SOA Categoria OS24 Classifica III Bis



- 3 Di essere delegato dalla proprietà (Contratto Quadro Terna Rete Italia S.p.A. n. 3000060646 del 07/06/2017 – Taglio piante e vegetazione lungo la fascia di asservimento degli elettrodotti ad alta tensione);
- 4 Autorizza l'utilizzo dei dati personali nella raccolta e trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per dare esecuzione alla istanza formulata sulla base delle normative in vigore, per la istruttoria delle funzioni istituzionali.

### RENDE NOTO

- che l'impresa sopra menzionata ha assunto tramite contratto quadro n. 3000060646 del 07/06/2017 cig. 7068641B13 l'esecuzione dei lavori di taglio piante in prossimità di elettrodotti ad Alta Tensione di competenza dell'area operativa di trasmissione di Roma – unità impianti Abruzzo e Molise;
- che durante in periodo compreso tra il 17/07/2017 e il 17/07/2018 sono programmati interventi manutenzione e/o di ripristino delle distanze di sicurezza tramite l'abbattimento e/o la potatura delle piante che nel tempo potrebbero pregiudicare il servizio di erogazione/passaggio dell'energia elettrica dell'elettrodotto Linea 220 Kv S. Giacomo – Villavalle der. Provvidenza "tratto da S. Giacomo a sost. N° 136" (Ville di Fano) passante per i comuni di Pietracamela (TE), Fano Adriano (TE), Crognaleto (TE), L'Aquila (AQ), Pizzoli (AQ), Capitignano (AQ) e Montereale (AQ).

### AVVISA

I proprietari del suolo sottostante delle linee elettriche sopra riportate che durante il periodo in questione verranno effettuati lavori di taglio di vegetazione all'interno della fascia di asservimento, di taglio di vegetazione per l'apertura e/o il ripristino di sentieri di accesso agli elettrodotti, di taglio di piante singole, di deramificazione parziale o capitozzatura di piante e di pulizia dei basamenti di fondazione dei pali degli elettrodotti ad alta tensione, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico allegato al contratto.

### INFORMA

Che il legname residuo rimarrà all'interno della cessa manutenzione a disposizione dei proprietari stessi mentre il frasame verrà accatastato e sistemato lungo i margini della cessa, secondo le prescrizioni tecniche forestali.

### CHIEDE

#### NEW SERVICE SRL

A Socio Unico  
 Sede Legale e Amministrativa  
 Loc. Belvedere, 30  
 53034 Colle di Val d'Elsa (SI)  
 tel +39 0577 306069 fax +39 0577 307505  
 P.I. e C.F. 01073150524  
 e-mail: info@newservicesrl.eu  
 Iscritta presso il Registro delle Imprese di Siena  
 REA 118285  
 Capitale Sociale 10.000,00  
 Società con Amministratore Unico



SOA Categoria OS24 Classifica III Bis



Che venga effettuata la pubblicazione del presente documento all'albo pretorio.

Ringraziando per l'attenzione e confermandoci a disposizione per ulteriori chiarimenti  
Cordialmente Salutiamo.

D. Tecnico  
Bellucci Emanuele  
+39 346 8774211

Amministratore Unico  
Dzavid Nafi  
+39 0577/306069

**NEW SERVICE SRL**

A Socio Unico  
Sede Legale e Amministrativa  
Loc. Belvedere, 30.  
53034 Colle di Val d'Elsa (SI)  
tel. +39 0577 306069 fax +39 0577 307505.  
P.I. e C.F. 01073150524  
e-mail: info@newservicesrl.eu  
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Siena  
REA 118285  
Capitale Sociale 10.000,00  
Società con Amministratore Unico



SOA Categoria OS24 Classifica III Bis

**CAPITOLATO TECNICO**  
(revisione luglio 2014)

---

## 1 TAGLIO DI VEGETAZIONE

### A) Descrizione

#### 1.1 TAGLIO DI VEGETAZIONE ALL' INTERNO DELLA FASCIA DI ASSERVIMENTO

Nell' ambito del presente intervento, l' Appaltatore dovrà provvedere al taglio radicale della vegetazione arborea ed arbustacea caratterizzata da cespugli, arbusti, alberelli, alberi di diametro inferiore o uguale a 30 cm (misurati a 1,30 m. da terra) compresi i polloni di ceppaie. Detto taglio dovrà aprire un varco libero da vegetazione all'interno della fascia di asservimento dell'elettrodotto, di circa 30 metri di larghezza ( valore indicativo), 15 metri per parte rispetto all'asse della linea. E' escluso dal presente intervento il taglio di piante ornamentali e da frutto.

Il taglio della vegetazione all'interno della fascia asservita potrà non interessare la lunghezza totale della linea, né la totalità della fascia asservita. I lavori potranno interessare nell'ambito di una singola campata più aree fra loro vicine o lontane di dimensioni diverse.

La larghezza della fascia asservita per ciascuna campata, per tratta o per l'intero elettrodotto verrà stabilita da TERNA RETE ITALIA in ragione del livello di tensione interessato.

L'abbattimento dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge, normative locali e di Polizia Forestale.

Premesso che l'esercizio e manutenzione degli elettrodotti devono essere effettuati nel rispetto della norma CEI-EN 50110, si ricorda che durante l'attività non è ammessa, neanche accidentalmente, all'interno della zona di guardia, la presenza di persone o di oggetti mobili estranei agli impianti che siano collegati o accessibili a persone (attrezzature, piante ecc.); pertanto, il taglio delle piante che si trovano ad una distanza dai conduttori inferiore a quella prevista dal D.M. 21/03/88 n°449 o quelle che con la loro caduta al suolo potrebbero avvicinarsi ai conduttori ad una distanza inferiore a quella prevista da succitato D.M., verrà eseguito con la linea elettrica in sicurezza. Durante il periodo di Fuori Servizio dell'elettrodotto, l'Appaltatore dovrà prioritariamente tagliare tutte le piante, collocate anche in zone diverse, che si trovano nelle condizioni sopra descritte, e solo successivamente provvederà alla deramificazione, troncamento e sistemazione del legname. Tale modalità operativa sarà svolta d'Appaltatore senza alcun onere aggiuntivo da parte di TERNA RETE ITALIA .

Con specifica comunicazione all'Appaltatore, Terna Rete Italia potrà disporre che il taglio venga orientato esclusivamente sulle essenze arboree aventi caratteristiche di alto fusto, quali ad esempio abete, pino, larice, faggio, castagno, ecc. In questo caso, l' Appaltatore dovrà operare rispettando il più possibile, evitandone il taglio, le essenze arbustive esistenti, quali ad esempio nocciolo, ginepro, rosa canina, etc.

L' Appaltatore dovrà eseguire gli interventi richiesti da Terna Rete Italia con le modalità appresso specificate:

- le piante abbattute, con particolare riguardo a quelle di alto fusto, devono essere sezionate in pezzature commerciali, secondo le usanze locali ed il tipo di essenza, salvo diverse pattuizioni con i proprietari/concessionari dei fondi interessati;
- l'abbattimento deve essere eseguito in modo che la corteccia dei ceppi non resti slabbrata e che la superficie del taglio sia inclinata, convessa ed eseguita in prossimità del colletto se il taglio è a "raso";
- le piante, durante la caduta, non devono urtare i conduttori o avvicinarsi pericolosamente ad essi.

L'Appaltatore dovrà operare in modo da evitare danni a persone, animali o cose. Pertanto, quando ne ravvisi la necessità, l' Appaltatore dovrà adottare adeguati modi operativi, suffragati dalla buona tecnica,

---

*CAPITOLATO TECNICO*  
(revisione luglio 2014)

---

per l' abbattimento guidato delle piante, ricorrendo, quando occorra, al taglio anticipato delle cima e dei rami delle stesse. Quest'ultima prescrizione deve essere estesa ai casi in cui durante la caduta, le piante da abbattere possano danneggiare anche eventuali altre piante non interessate dal taglio. In tal caso verranno riconosciuti i maggiori oneri per la deramificazione delle piante in base ai prezzi di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Elenco Prezzi.

Il materiale proveniente dagli abbattimenti o dalle operazioni di pulizia ad essi connesse, dovrà essere accatastato in forme regolari al di fuori della proiezione dei conduttori in spazi aperti in modo da non lasciare esca a possibili incendi e suddiviso in cataste separate costituite da legname di grossa pezzatura, ramaglia, materiale di sfalcio.

I residui delle lavorazioni (ramaglie, frascome, arbusti tagliati ecc.) e comunque tutti i materiali non utilizzabili commercialmente, devono, in ottemperanza alle prescrizioni della Polizia Forestale localmente vigenti, essere accatastati o frantumati sul posto o trasportati a pubblica discarica.

Si precisa che, nel caso in cui Terna Rete Italia richieda di provvedere alla frantumazione od il trasporto a pubblica discarica della ramaglia, le prestazioni necessarie (per noleggi di cippatrici o automezzi) verranno remunerate secondo le modalità di cui al punto 3.1.2 dell'ordine.

## 1.2 TAGLIO DI VEGETAZIONE PER L' APERTURA E/O IL RIPRISTINO DI SENTIERI DI ACCESSO

Nell'ambito del presente intervento, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino della transitabilità dei sentieri lungo la linea e di accesso ai sostegni, mediante il taglio di ogni tipo di vegetazione. Il sentiero così aperto e/o ripristinato dovrà avere la larghezza e l'altezza indicate da Terna Rete Italia (indicativamente non inferiore a 1,5 m la prima e 2,5 m la seconda, salvo casi di obiettivo impedimento causato dalla presenza di muri, scarpate, siepi ecc.) e non dovrà presentare lungo il percorso spuntoni pericolosi al transito. Nell'intervento è compreso il taglio della vegetazione che, pur avendo le radici al di fuori di esso, ricade nell'area del sentiero.

L'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi richiesti da Terna Rete Italia provvedendo anche a:

- sistemare dove possibile e/o necessario il fondo del sentiero mediante: la realizzazione di gradoni, la rimozione di piccole frane, la rimozione di eventuali accumuli di materiali ecc.;
- rinnovare la "segnatura" esistente o realizzare la nuova, se mancante, con modalità espressamente indicate di volta in volta da Terna Rete Italia allo scopo di consentire un'immediata individuazione del tracciato del sentiero.

Le modalità della suddetta segnatura sono, di norma, le seguenti:

- da ogni segno si dovrà vedere quello successivo;
- i segni dovranno essere visibili indipendentemente dal senso di percorrenza del sentiero;
- i segni dovranno essere apposti su oggetti fissi quali massi, muri, pavimentazione se in asfalto o cemento, oppure, in loro mancanza, su piante. Nel caso di apposizione del segno su facciate di costruzioni o recinzioni l'Appaltatore dovrà ottenere il consenso del proprietario.
- la segnaletica da utilizzare dovrà essere di forma rettangolare, di colore rosso, delle misure di 12x20 cm, con indicazione all'interno di colore giallo, in entrambi i casi adoperando vernice sintetica applicata con pennello;
- particolare attenzione deve essere posta nella segnalazione dei cambi di direzione (incroci, svolte ecc.);
- in corrispondenza di ogni inizio di sentiero dovrà essere indicato il numero del primo sostegno che si incontrerà.

I materiali di risulta accatastati in spazi liberi, eventualmente creati, ai lati del sentiero, devono, in ottemperanza alle prescrizioni della Polizia Forestale localmente vigenti, essere accatastati o frantumati sul posto o trasportate a pubblica discarica.

**CAPITOLATO TECNICO**  
(revisione luglio 2014)

---

**B) Norme di contabilizzazione**

I prezzi di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'Elenco Prezzi sono applicati alle superfici ottenute moltiplicando la larghezza dell'area da liberare dalla vegetazione, per gli interventi di cui al precedente punto 1.1, o del sentiero da aprire e/o da ripristinare, per gli interventi di cui al precedente punto 1.2, per la lunghezza del tratto di linea o del sentiero.

**2 TAGLIO DI PIANTE SINGOLE**

**A) Descrizione**

Nell'ambito del presente intervento, l'Appaltatore dovrà provvedere sia al taglio (abbattimento) di alberi isolati, sia al taglio di alberi in piantagioni o disposti su fila, aventi diametro :

- Inferiore o uguale a 30 cm. (voce di prezzo 2.1 dell'Elenco Prezzi)
- Superiore a 30 cm ed inferiore o uguale a 50 cm (voce di prezzo 2.2 dell'Elenco Prezzi)
- Superiore a 50 cm (voce di prezzo 2.3 dell'Elenco Prezzi)

Valgono, per quanto applicabili, le modalità di esecuzione degli interventi specificate al precedente punto 1.1.

**B) Norme di contabilizzazione**

I prezzi, di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'Elenco Prezzi, sono applicati al numero di piante oggetto dell'intervento ed indicate da Terna Rete Italia, sulla base del diametro del tronco di ciascuna pianta misurato a 1,3 metri dal terreno.

L'attività di taglio piante, con l'ausilio di piattaforma o autocesto, di cui al punto 2.4 dell'Elenco Prezzi è applicato il prezzo con un costo/giorno.

Si precisa che le piante con diametro superiore a 30 cm, se tagliate all'interno di un'area di taglio raso di cui al punto 1.1, sono contabilizzate come piante singole, fermo restando il valore contabilizzato come taglio raso.

punto 1.1.

**3 DERAMIFICAZIONE PARZIALE O CAPITIZZATURA DI PIANTE SINGOLE**

**A) Descrizione**

Nell'ambito del presente intervento, l'Appaltatore dovrà provvedere alla deramificazione parziale o alla capitozzatura di piante di qualsiasi dimensione od essenza, secondo le richieste di volta in volta effettuate da Terna Rete Italia quando particolari motivi (limitazioni nelle servitù, limitazioni imposte da organi competenti, piante pregiate o da frutto ecc.) impediscono l'abbattimento delle piante stesse.

La deramificazione dovrà essere fatta -secondo le norme di Polizia Forestale- rasente al tronco ed in maniera da non danneggiare la corteccia delle piante. La caduta dei rami recisi non dovrà arrecare danni alle strutture e vegetazione sottostanti.

**CAPITOLATO TECNICO**  
(revisione luglio 2014)

---

L'attività di deramificazione con l'utilizzo di piattaforma o autocesto sarà eseguita in modo esclusivo e con continuità nell'intera giornata.

La capitozzatura dovrà di norma praticarsi sulla metà superiore dell'altezza delle piante, di qualsiasi dimensione od essenza, indicate di volta in volta da Terna Rete Italia.

L'eventuale utilizzo di piattaforma o autocesto dovrà essere preventivamente autorizzato Terna Rete Italia.

Valgono, per quanto applicabili, le modalità di esecuzione degli interventi specificate al precedente punto 1.1.

**B) Norme di contabilizzazione**

I prezzi, di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 dell'Elenco Prezzi, sono applicati al numero di piante oggetto dell'intervento, sulla base dell'altezza di ciascuna pianta, indicato da Terna Rete Italia; Il punto 3.4 dell'Elenco Prezzi è applicato il prezzo con un costo/giorno.

**4 SCORTECCIATURA DI PIANTE SINGOLE**

**A) Descrizione**

Nell'ambito del presente intervento, l'Appaltatore dovrà provvedere alla scortecciatura di alberi isolati, aventi diametro :

- Inferiore o uguale a 30 cm. (voce di prezzo 4.1 dell'Elenco Prezzi)
- Superiore a 30 cm ed inferiore o uguale a 50 cm (voce di prezzo 4.2 dell'Elenco Prezzi)
- Superiore a 50 cm (voce di prezzo 4.3 dell'Elenco Prezzi)

L'attività dovrà essere eseguita sul posto in cui è stato effettuato il taglio con utilizzo di attrezzature meccaniche portatili.

**B) Norme di contabilizzazione**

- I prezzi, di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 dell'Elenco Prezzi, sono applicati al numero di piante oggetto dell'intervento ed indicate da Terna Rete Italia, sulla base del diametro del tronco di ciascuna pianta misurato a 1,3 metri dal terreno.

**5 PULIZIA DEL BASAMENTO DI FONDAZIONE DEL PALO**

**A) Descrizione**

Nell'ambito del presente intervento, l'Appaltatore dovrà provvedere alla pulizia delle basi dei sostegni, espressamente indicate da Terna Rete Italia, e della zona circostante mediante il taglio e/o frantumazione "sul posto" della vegetazione esistente, all'interno dell'area delimitata dal massimo ingombro del sostegno o della sua fondazione emergente maggiorata di due metri su ciascun lato. E' compreso, nell'ambito del presente intervento anche il taglio e la rimozione della vegetazione a contatto con la tralicciatura del sostegno.

Per la frantumazione sul posto della vegetazione, si richiede l'uso della cippatrice, macchinario che

**CAPITOLATO TECNICO**  
(revisione luglio 2014)

---

sminuzza/frantuma tronchi e ramaglia in piccoli brandelli, che poi, il materiale di risulta viene scaricato, all'interno del basamento interessato alla pulizia.

L' Appaltatore dovrà provvedere anche ad un eventuale ripristino della quota del terreno in prossimità della fondazione, liberando il blocco o i piedini emergenti del sostegno da eventuale terreno di riporto. Tale rimozione dovrà essere estesa ad una distanza di 50 cm dal perimetro del/i blocco/blocchi per una profondità di 10 cm rispetto allo spigolo superiore del blocco stesso.

L' Appaltatore dovrà altresì provvedere allo sgombero ed allo smaltimento dei materiali accumulati (rifiuti, detriti, macerie, pietre, ramaglie etc.) nel rispetto delle normative vigenti nonché alla rimozione ed all' eventuale trasporto a discarica dei materiali di risulta. Nel caso di materiale tossico – nocivo, lo smaltimento dovrà avvenire presso le discariche autorizzate e comunque nel rispetto della normativa vigente.

**B) Norme di contabilizzazione**

I prezzi, di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 dell'Elenco Prezzi, sono applicati al numero di basamenti oggetto dell'intervento, sulla base del tipo di basamento o del livello di tensione della linea, indipendentemente dalla superficie e dalla quantità e qualità del materiale da asportare da ciascun basamento, indicati da Terna Rete Italia.

**Per l'uso della cippatrice, nel caso ne venga fatto uso.**

- "Uso cippatrice su basi linee 132kV" (voce di prezzo 5.5 dell'Elenco Prezzi)
- "Uso cippatrice su basi linee 220kV" (voce di prezzo 5.6 dell'Elenco Prezzi)
- "Uso cippatrice su basi linee 380kV" (voce di prezzo 5.7 dell'Elenco Prezzi)

Resta inteso che l'uso della cippatrice sarà esteso su tutte le voci di prezzo e verranno compensati con le voci di prezzo 5.5, 5.6 e 5.7.

**6 TRASPORTO DEL LEGNAME A POSTO DI CARICO**

**A) Descrizione**

L' Appaltatore dovrà provvedere, se esplicitamente richiesto da Terna Rete Italia, al trasporto ed accatastamento, del legname tagliato, a posto di carico individuato da TERNA RETE ITALIA in accordo con i proprietari dei fondi o Corpo Forestale dello Stato. Tali interventi dovranno essere eseguiti a mano o con mezzi meccanici per una distanza max, dal limite dell'area di taglio, di m. 500 su terreni praticabili e accessibili ai mezzi.

Per distanze superiori a m. 500 o per terreni di difficile accesso, la manodopera e gli eventuali noleggi di mezzi meccanici o teleferiche verranno remunerati secondo le modalità di cui al punto 3.1.2 dell'ordine. Non si darà corso alla contabilizzazione del consuntivo senza la preventiva autorizzazione di TERNA RETE ITALIA.

**B) Norme di contabilizzazione**

I prezzi, di cui ai punti 6.1 e 6.2 dell'Elenco Prezzi, sono applicati al volume del legname trasportato.

**7 ONERI PER LO SMALTIMENTO PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA**

---

**CAPITOLATO TECNICO**  
(revisione luglio 2014)

---

**A) Descrizione**

L'Appaltatore dovrà provvedere, al trasporto presso discarica autorizzata del materiale di risulta delle potature, del fogliame e degli sfalci proveniente dalle attività previste ai punti 1-2-3-4 dell'elenco prezzi..

L'importo sarà corrisposto a seguito presentazione da parte dell'Appaltatore della copia del formulario rilasciato dalla discarica.

Non si darà corso alla contabilizzazione del consuntivo senza la preventiva autorizzazione di TERNA RETE ITALIA.

**B) Norme di contabilizzazione**

I prezzi, di cui al punto 6.3 dell'Elenco Prezzi, sono applicati al peso del materiale trasportato.

**8 ACCORDI CON I PROPRIETARI**

**A) Descrizione**

Per l'esecuzione di ciascuna delle attività sopra descritte l'Appaltatore è tenuto a prendere specifici accordi con i proprietari dei fondi interessati.

Sulla scorta delle indicazioni e della documentazione forniti da TERNA RETE ITALIA l'Appaltatore dovrà pertanto:

- Individuare i mappali interessati dalla presenza di piante a distanza inferiore alla misura stabilita;
- procedere alla richiesta ai proprietari dei fondi della autorizzazione al taglio alla base o capitozzatura delle piante;
- accordarsi con i proprietari sulle modalità operative dell'intervento e sul periodo calendariale nel quale sarà eseguito l'intervento stesso.

Analoghi accordi dovranno essere presi per l'accesso al punto di intervento attraverso aree private o pubbliche e per la disponibilità e la gestione delle aree di accumulo o di lavorazione del legname (posto di carico o di sramatura).

Per l'esecuzione di questa attività TERNA RETE ITALIA fornirà all'Appaltatore:

- elenco delle campate sede di intervento.
- corografie.
- report formato.xls contenente elenco proprietari con relativi indirizzi e recapiti telefonici
- mappe catastali.

Poiché sia l'elenco proprietari che le mappe catastali resi disponibili potrebbero non essere aggiornati sarà cura dell'Appaltatore, laddove necessario, procedere ad eseguire apposite visure catastali e a fare i relativi accertamenti per poter individuare i reali proprietari e prenderne contatto.

**CAPITOLATO TECNICO**  
(revisione luglio 2014)

---

L'ottenimento dal proprietario/conducente dei permessi necessari al taglio delle piante, al transito e al deposito dovrà essere esibita a Terna Rete Italia in una delle seguenti forme:

- Dichiarazione scritta da parte dell'Appaltatore di avvenuta autorizzazione telefonica che, oltre alle informazioni contenute nell'allegato 1, dovrà riportare il recapito telefonico contattato e i riferimenti dell'interlocutore (nome ed eventuale grado di parentele con il proprietario)
- autorizzazione scritta via e-mail , fax o lettera
- scrittura privata come da allegato 1

Eventuali opposizioni da parte di Enti, privati o proprietari interessati nell'esecuzione degli interventi, dovranno essere comunicati a TERNA RETE ITALIA con immediata e dettagliata notifica.

Rimarranno comunque a carico di TERNA RETE ITALIA le richieste di autorizzazione per particolari tagli, quali:

- taglio piante straordinario oltre la fascia asservita;
- taglio prioritario per piante in prossimità dei conduttori e con linea fuori servizio per il quale non sussistano i tempi di preavviso;
- taglio piante su parchi, giardini privati o aree di particolare interesse pubblico

A lavori ultimati l'Appaltatore dovrà consegnare a Terna Rete Italia la seguente documentazione:

- l'elenco proprietari fornito da Terna, integrato con le eventuali aggiunte, variazioni ed integrazioni riscontrate.
- raccolta delle autorizzazioni al taglio piante nelle varie forme sopra indicate.

Per l'attività d'individuazione dei mappali e di richiesta ai proprietari dei fondi delle autorizzazioni al taglio, al transito o al deposito l'Appaltatore dovrà avvalersi di personale qualificato, dotato di adeguate conoscenze dei luoghi e di competenze agro-forestali e con perfetta conoscenza della lingua Italiana. Prima di dar corso all'attività dovrà essere inviato a TERNA RETE ITALIA il curriculum professionale del personale dell'Appaltatore che sarà adibito all'attività di avviso dei proprietari.

**Eventuali controversie che dovessero sorgere con i proprietari a causa del mancato avviso saranno a carico dell'Appaltatore.**

#### **B) Norme di contabilizzazione**

Le prestazioni, di cui al punto 8 del presente Capitolato Tecnico, sono compensate con le voci di prezzo relative alla lavorazione descritte ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.