

Spett.Le
Comune di Fiuminata
Via Roma, 30
62025 Fiuminata

7.7.2020

C/A Ing. Lorenzo Massaccesi Ufficio Tecnico
tecnico@comune.fiuminata.mc.it

Siamo con la presente a sottoporre alla Vostra attenzione le difformità riscontrate nel corso dell'ultima manutenzione dei presidi antincendio in Vostra dotazione:


INTERVENTI DI RIPRISTINO NECESSARI:

N° 07 SOSTITUZIONE MANICHETTA IDRANTE UNI45 MTL.20 RACCORDO OTTONE PESANTE NORMA UNI 804
€ 60,00 CAD.
SOMMANO € 420,00

N. 08 SOSTITUZIONE ESTINTORE POLVERE KG. 6 OMOLOGATO CLASSI 34A 144BC, CE.
€ 30,00 CAD.
SOMMANO € 240,00

- I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA 22% ESCLUSA.
- CONSEGNA: PRONTA
- TRASPORTO E MONTAGGIO: COMPRESA
- PAGAMENTO BB. 60 GG.

Per Accettazione



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_21816777	Data richiesta	20/05/2020	Scadenza validità	17/09/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIEMME ANTINCENDIO SRL
Codice fiscale	01849460439
Sede legale	VIA KENNEDY, 46/A 62100 MACERATA (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.