



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. ISP IGIENE E SICUREZZA AMBIENTI CONFINATI**

**Direttore f.f.: Dr.ssa Miriam Chiavetti**

- o Civitanova Marche - Via Ginocchi - tel. 0733/823800 Fax 0733/823815
  - o Pederipa di Macerata - via Annibaldi 31/L - tel. 0733/2572642 Fax 0733/2572624
  - X Camerino - Viale E.Betti 15/a 0737 6391 Fax 0737/633389
- PEC areavasta3.asur@emarche.it

Prot. n. 16423/1210212021/ASURAV3/AU3ISPAC/P

Oggetto: Atto di indizione e convocazione di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/1990 e S.M.I. da effettuarsi in forma asincrona - Lavori di "demolizione e ricostruzione del complesso scolastico del capoluogo"

**All'Ufficio Tecnico**

**Del Comune di**

**62025 Fiuminata**

Pec: [comune.fiuminata.mc@legalmail.it](mailto:comune.fiuminata.mc@legalmail.it)

In riferimento alla Vs. nota prot.n. 550/6/5 del 02/02/2021 di pari oggetto, acquisita al ns. prot. n. 11296 del 02/02/2021;

- Vista la documentazione e gli elaborati tecnici pervenuti;
- Visto il D.P.R. 380/2001;
- Visto che il D.Lgs. n.222/2016 all'art. 3 c. 1 lett. A punto 3, abolisce il parere preventivo edilizio dello scrivente Servizio, previsto dall'art. 5 c. 3 lettera a) del DPR 380/2001 e richiede la perizia asseverata del tecnico abilitato sul possesso dei requisiti igienico-sanitari;
- Visto il D.M. 18 dicembre 1975 e le nuove linee guida MIUR 2013;
- Visti la L. del 09.01.1989 n. 13 e D.M.LL.PP 14 giugno 1989 n. 236;

**PRESO ATTO** che la progettazione consiste nella realizzazione di una scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per un numero complessivo di utenti pari a 126 alunni di cui n. 36 per la scuola di infanzia, n. 50 per la scuola primaria e 30 per la scuola secondaria di primo grado.  
E' prevista la totale demolizione del fabbricato della scuola esistente lasciando intatto solo il corpo della palestra.

**SI RITIENE** che il progetto presenti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa.

Si raccomanda quanto segue:

- I servizi igienici della area destinata a scuola materna dovranno essere o disimpegnati o prevedere l'accesso dal corridoio;
- I locali cucina e mensa dovranno essere conformi a quanto previsto dal reg. cee n 852/2004;
- prima di procedere agli interventi di demolizione del vecchio edificio scolastico, lo stesso dovrà essere oggetto di controllo da parte del tecnico incaricato al fine di stabilire la presenza o meno di eventuali parti in amianto e quindi procedere in base alla normativa inerente;
- i materiali provenienti da sbancamento debbono essere smaltiti secondo le disposizioni della vigente normativa;
- durante le fasi di cantiere non si dovranno creare polverosità e rumore tali da creare nocimento al vicinato e all'ambiente;
- gli scarichi dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006;
- siano rispettate le indicazioni degli enti ed Organi interessati, salvi ed impregiudicati i diritti di terzi coinvolti.

Istruttoria pratica  
TdP Ricotta Samuela  
Tel. 0733 642293

Il Direttore f.f.  
U.O.C. ISP Igiene e Sicurezza Ambienti Confinati  
Dott.ssa Franca Laici



Gestione Servizi: ELETTRICITÀ - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LAMPADE VOTIVE  
ACQUEDOTTO - DEPURAZIONE - GAS

A.S.S.E.M S.P.A.

Prot. n° 0000618

Data Protocollo: 12/03/2021



COMUNE DI FIUMINATA  
Prot. N. 2510  
IL 16 MAR. 2021  
CAT. \_\_\_ CL. \_\_\_ UFF. REC.

Spett.le  
Comune di Fiuminata  
Ufficio Tecnico  
[comune.fiuminata.mc@legalmail.it](mailto:comune.fiuminata.mc@legalmail.it)

**Oggetto: Parere in merito ai lavori di "Demolizione e Ricostruzione del complesso scolastico del Capoluogo" - Comune di Fiuminata.**

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta con Vs. comunicazione prot.550/6/5 del 02/02/2021, non si evidenziano motivi ostativi al rilascio del nullaosta per i servizi di acquedotto e fognatura da Noi gestiti precisando che:

**Servizio Acquedotto:**

Gli allacci alla rete idrica per il nuovo fabbricato dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni del Regolamento del servizio idrico integrato A.A.T.O. 3 Marche Centro - Macerata (gli oneri secondo il regolamento in vigore).

**Servizio Fognatura / Depurazione:**

L'area oggetto di intervento risulta servita da rete fognaria pubblica di tipo separato per la raccolta rispettivamente delle acque meteoriche e delle acque reflue urbane.

Pertanto per l'edificio scolastico di nuova realizzazione dovranno essere previste reti separate per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche e reflue domestiche/assimilate fino al punto di allaccio in pubblica fognatura, situato in Via D. Alighieri.

Gli allacci alla rete fognaria per il nuovo fabbricato dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni del Regolamento del servizio idrico integrato A.A.T.O. 3 Marche Centro - Macerata (gli oneri secondo il regolamento in vigore).

Si specifica che la risoluzione di eventuali interferenze con i servizi a rete gestiti da ASSEM Spa che potrebbero emergere in sede di esecuzione dei lavori, è a totale carico del soggetto che realizza tali lavori.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito e si porgono distinti saluti

