

COMUNE DI **AMATRICE**

PROVINCIA DI **RIETI**

UFFICIO TECNICO

V SETTORE - URBANISTICA


Comune di Amatrice

Partenza

Prot. N. **0000572** del 17-01-2019

Ufficio **UFFICIO TECNICO - URBANISTICA**

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



Alla 2i Rete Gas SpA

Via dell'Artigianato snc

01100 VITERBO (VT)

Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

OGGETTO: *Autorizzazione per lo scavo nel Comune di Amatrice (RI) per la posa di un allaccio di gas metano richiesto dalla sig.ra Nicoletta Maccagno - località Ponte a Tre Occhi snc.*

Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale il 15/01/2019 al n.490 da **2i Rete Gas SpA**, inoltrata dal procuratore Piero Corradi, con allegati: Planimetria, Foto e Sezione di scavo relativa allo *scavo funzionale alla posa di una condotta gas metano di ml. 7,00 nel Comune di Amatrice – località Ponte a Tre Occhi snc – richiedente Nicoletta Maccagno;*

Vista l'autorizzazione dei richiedenti per il tratto ricadente su suolo privato al fine di eseguire uno scavo per la posa di una condotta gas metano;

Vista la planimetria allegata alla domanda;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

la **2i Rete Gas SpA**, per quanto di competenza allo *scavo funzionale alla posa di una condotta gas metano di ml. 7,00 nel Comune di Amatrice – località Ponte a Tre Occhi snc – richiedente Nicoletta Maccagno;* così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, vengano predisposte opportune scarificature di almeno mt. 1,50 da ambo i lati ed una lunghezza pari maggiorata di 5,00 mt. a monte e a valle dello scavo;
- 3) Per i tratti pavimentati in sampietrini il ripristino andrà eseguito con opportuno sottofondo in conglomerato cementizio e strato di sabbia mista a cemento per l'allettamento della pavimentazione delle dimensioni minime di 0,50 ambo i lati e per una lunghezza oltre a quella dello scavo di 2,00 mt, a monte e valle dello scavo;

- 4) Per i tratti in cemento andrà costituita sottofondazione in materiale arido e idoneo strato di Conglomerato Cementizio Armato con rete elettrosaldato maglia 10 x 10 ø 8 e cemento dosato a q.li 3,00 al mc. del tipo 425 per lo spessore minimo di cm. 10;
- 5) Con la comunicazione dell'inizio lavori andrà versato il deposito cauzionale in misura proporzionale alle dimensioni dello scavo o altresì dovrà essere depositata copia della polizza fideiussoria;



Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)