

COMUNE DI **AMATRICE**
PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO
V SETTORE – URBANISTICA

Comune di Amatrice

Partenza

Prot. N. **0007076** del 09-04-2021

Ufficio S.5 - UFF. TECNICO URBANISTICA

Marca da
bollo

All' e-distribuzione
Divisione Infrastrutture e Reti Italia

Macro Area Territoriale Centro

Zona di Roma Esterna Rieti

Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI)

PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: Autorizzazione alla Manomissione suolo pubblico con scavo in S.P. 19 Frz. Scai - Comune di Amatrice, per allaccio nuova fornitura Kristal della Laga Cod. rintracciabilità 268944463 - ITER ARDESIA N. 2263104.

Vista la richiesta N. E-DIS-05/02/2021-0099704 acquisita al protocollo comunale il 08/02/2021 al n.2462, inoltrata da e-distribuzione nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio, con allegati: Relazione Tecnica, Stralcio Planimetrico, Sezione Scavo, Particolare C3M, per l'autorizzazione alla Manomissione suolo pubblico con scavo in S.P. 19 Frz. Scai - Comune di Amatrice, per allaccio nuova fornitura Kristal della Laga Cod. rintracciabilità 268944463 - ITER ARDESIA N. 2263104. L'intervento nello specifico consisterà "*..... nell'intercettazione di un cavo interrato BT esistente, esecuzione di due giunti, attraversamento e Fiancheggiamento della strada S.P. 19 Frz. Scai e posizionamento di una colonnina di sezionamento*". L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml. 550, sarà realizzato con cavo 240mmq alla profondità di mt.1. Le dimensioni dell'occupazione sono: •ml 2 x 2 = mq 4 (buca per giunto) •ml 550 x 0.30 = mq 165. Area di cantiere mq 40(quaranta) - Occupazione suolo gg. 25(Venticinque);

Considerato che lo scavo interesserà sia la strada S.P. 19 per Montereale in attraversamento sia Strada Comunale per la Frazione di Scai del Comune di Amatrice;

Considerato che con precedente Autorizzazione alla Manomissione suolo pubblico del 09/02/2021 prot. 2607 è stato autorizzato l'intervento sulla tratta di competenza comunale;

Considerato che la Provincia di Rieti ha autorizzato la manomissione sul tratto di sua competenza in data 09/03/2021 prot. 4697 acquisita al protocollo comunale il 09/03/2021 al n. 4912;

Rilevato che l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 ed è classificato al Punto 13 "linee elettriche media-bassa tensione fino a 20.000 volt" della Tab. C della D.G.R. 6215 del 30/07/1996; e l'autorizzazione per il vincolo idrogeologico è delegata al Comune il quale ha rilasciato il NULLA OSTA ai soli fini del R.D.L. 3267 - vincolo idrogeologico prot n.0006059 del 24/03/2021, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Amatrice al Reg. n.538 del 24/03/2021

Rilevato altresì che l'intervento ricade in area sottoposta ad Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22.01.2004, a tal fine è stata rilasciata l'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22.01.2004 con Determinazione Comunale n.03/2021 – prot. 6925 del 07/04/2021, con prescrizioni;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

la e-distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Centro - Zona di Roma Esterna Rieti - Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI), nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio ad eseguire

- l'intervento sulla strada di competenza Comunale, l'attraversamento e il fiancheggiamento della SP10, mediante la **Manomissione suolo pubblico con scavo per la "COSTRUZIONE DI UN ELETTRDOTTO BT 400 V INTERRATO IN FRAZ. SCAI"** – tratto compreso tra il cimitero di Scai e la delocalizzazione Kristal della Laga interessante i terreni Distinti in catasto al Foglio 86 con le particelle 254 (s.c.) – S.P. n°19 "Salaria – Scai - Verrico" (221 – 107 – 106 – 259 – 60 – 30) e Foglio 84 con le particelle S.P. n°19 "Salaria – Scai - Verrico" (175 – 176 – 177 – 165) - BT 776 ITER N.2263104 - Cliente finale: KRISTAL DELLA LAGA;
- l'occupazione temporanea per gg. 25;

così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle condizioni di seguito riportate.

Condizioni di scavo:

- 1) Condizioni dettate dalla Provincia di Rieti nell'autorizzazione di sua competenza in data 09/03/2021 prot. 4697 acquisita al protocollo comunale il 09/03/2021 al n. 4912 che, seppur non allegata alla presente, costituisce parte sostanziale ed integrante della presente autorizzazione;
- 2) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 3) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
- 4) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- 5) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. I. del 04/03/2013;
- 6) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 7) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 8) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 9) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
- 10) La Soc. Richiedente dovrà accertare la presenza di eventuali sottoservizi mediante esplicita richiesta a 2i Rete Gas, Acqua Pubblica Sabina, Telecom Italia.



Il Capo Settore

Ing. Remeo Amici

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)