

Prot. 8228 DEL 13-06-2018



REGIONE
LAZIO



REGIONE LAZIO

COMUNE DI AMATRICE

PROTEZIONE CIVILE



GRUPPO TECNICO DI VERIFICA (GTV)

per la verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post-sisma dei
manufatti edilizi



VERBALE DI SOPRALLUOGO DELLA FRAZIONE DI CASALENE



Il giorno 31 (trentuno), del mese di **Maggio** dell'anno 2019 a seguito della convocazione del COI con nota mail del 16.05.2019 e seguenti, alle ore 10:00, sono convenuti presso la frazione Casalene:

- per il COI: P.I. Dott. Fabrizio Cola;
- per la Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini;
- per il Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera;
- per l'Impresa esecutrice F.M.I srl: Geom. Carlo Marini;

per costituire il **GTV** (Gruppo Tecnico di Verifica) e procedere, quindi, alla verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post sisma dei manufatti edilizi nella frazione Rocchetta a seguito degli interventi proposti dal **GTS** (Gruppo Tecnico di Sostegno) ed eseguiti dai vari Soggetti Attuatori di cui all'ocdpc n. 393 del 13.09.2016, previa adozione di specifiche ordinanze sindacali.

Si premette che la frazione Casalene **non** è stata perimetrata quale

		zona rossa.
		A seguito di verifica ispettiva:
		- si rileva che sono state eseguite tutte le demolizioni disposte con ordinanza sindacale ed eseguite dai diversi soggetti attuatori;
		- si rileva che le macerie sono state rimosse secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie;
		- si da atto che la demolizione delle particelle 68/parte e 69/parte, seppur eseguita secondo le modalità prescritte dalla scheda di valutazione GTS n. 05 del 09/04/2018 e disposte con Ordinanza n. 187 del 07/05/2019, non si ritiene essere sufficiente alla completa risoluzione delle cause che generavano pericolo per la pubblica e privata incolumità;
		Per le motivazioni che precedono:
		questo GTV
		PROPONE
		di procedere con la demolizione di una ulteriore porzione del fabbricato distinto al N.C.E.U. al fg. 29 part. 69, nella misura indicata negli elaborati grafici e fotografici allegati, previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale. <i>Trattasi di edificio di tre livelli realizzato in muratura in pietra arenaria caratterizzato da vaste espulsioni di materiale lapideo in corrispondenza dell'ultimo livello.</i>
		Più segnatamente, questo GTV
		RITIENE



che il raggiungimento delle condizioni di recupero della transitabilità e/o fruibilità del centro abitato in epigrafe e delle infrastrutture varie sia subordinato all'esecuzione del prescritto intervento di demolizione;


ACCERTA

che il superamento, in via generale, delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES possa essere certificato all'esito della prescritta demolizione;

PRESCRIVE

tuttavia i seguenti interventi, da eseguirsi successivamente alla demolizione prescritta, al fine di restituire una agibilità integrale agli edifici esitati "A" insistenti sulla detta frazione:

- La completa rimozione del materiale di risulta dalle operazioni di demolizione e rimozione macerie eseguite (ligneo, ferroso etc.) nonché delle bombole di gas;
- Verifica di funzionalità delle reti e dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia);
- Il ripristino delle delimitazioni delle aree di sedime dei fabbricati demoliti poste in opera dalla Ditta Appaltatrice;
- Sistemazione del manto stradale;
- All'esito delle effettuate prescrizioni emanate con il presente provvedimento l'apposizione di idonea segnaletica per la



segnalazione di eventuali pericoli.

Si allega al presente verbale:

1) Un estratto di mappa catastale recante:

- a) i fabbricati crollati/demoliti con macerie rimosse;
- b) i fabbricati crollati/demoliti con macerie da rimuovere;
- c) i fabbricati da demolire a seguito delle prescrizioni del presente GTV

2) Report recante gli atti amministrativi emanati (elenco ordinanze di demolizione totale e rimozione macerie frazione Casalene).

3) Documentazione fotografica.

Redatto il presente verbale, in triplice esemplare, previa lettura e conferma, il GTV si chiude alle ore 11:00 e viene sottoscritto dagli intervenuti.

COI: P.I. Dott. Fabrizio Cola




Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini



Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera



Impresa Esecutrice F.M.I srl: Geom. Carlo Marini



1) Estratto di mappa catastale



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

2) Report atti amministrativi

ELENCO ORDINANZE DI DEMOLIZIONE TOTALE E RIMOZIONE MACERIE FRAZIONE - CASALENE

GIS n. S. G. E. V. n. 04/2018	Id. Ordinanza	Esce	Id. Protocollo	Data	Frazione	Esigib	plu	C. Effettu	Miba:	veicolo
A01	116	07.05.2018	7379	22.05.2018	Casalene	29	73	Ordinanza di demolizione totale e rimozione macerie del fabbricato pericolante sito in Amatrice, frazione Casalene		
A02	117	07.05.2018	7381	07.05.2018	Casalene	29	68 parte, 69 parte	Ordinanza di demolizione totale e rimozione macerie del fabbricato pericolante sito in Amatrice, frazione Casalene		





3) Documentazione fotografica



[Handwritten signature]



Handwritten signature or initials, possibly "B. J." or similar, located in the bottom left corner of the page.