

COMUNE DI **AMATRICE**
PROVINCIA DI **RIETI**

UFFICIO TECNICO
V SETTORE - URBANISTICA



Alla 2i Rete Gas SpA
Dipartimento Centro
Area Operativa di Viterbo
Via dell'Artigianato snc
01100 Viterbo (VT)
Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

OGGETTO: NULLA OSTA ai fini del R.D.L. 3267 (vincolo idrogeologico) ed AUTORIZZAZIONE allo scavo funzionale alla posa sotterranea di reti gas per allaccio da eseguirsi in Via Santa Giusta n.44 - fraz. Santa Giusta - Cliente: De Angelis Valentina (Cod. rintracciabilità GR000020299260L).

Vista la richiesta di **2i Rete Gas SpA**, nella persona del procuratore Piero Corradi (n. U-2019-0150014) acquisita al protocollo comunale il 21/02/2020 al n.2841, per l'autorizzazione di uno **scavo funzionale alla posa sotterranea di: a) Diramazione B.P. in Pe De32 da metanodotto esistente per ml. 12, da eseguirsi nel Comune di Amatrice (RI) nella fraz. Santa Giusta - Via Santa Giusta n.44, Cliente: De Angelis Valentina (Cod. rintracciabilità GR000020299260L);**

Vista la Planimetria ed Elaborazione fotografica con individuazione dell'intervento allegate alla richiesta sopra citata;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Vista l'integrazione trasmessa a mezzo pec in data 25/02/2020 da **2i Rete Gas SpA**, nella persona del procuratore Piero Corradi, acquisita al protocollo comunale il 28/02/2020 al n.3288, per rilascio altresì del Nulla-Osta per il Vincolo Idrogeologico;

Visto il R.D.L. 30 Dicembre 1923 , n. 3267;

Visto il R.D. 16 maggio 1926 n. 1125;

Vista la Legge Regionale n. 14 del 06/08/1999;

Vista la DGR n. 3888 del 29/07/1998 avente ad oggetto delega delle funzioni agli enti locali e direttive per l'esecuzione delle funzioni in materia di difesa del suolo;

Ricordato che tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Amatrice Reg. 354 del 28/02/2020 veniva data notizia dell'intervento alla cittadinanza (nulla osta vincolo idrogeologico) e che a tale avviso pubblico non sono pervenute osservazioni;

Comune di Amatrice Prot. n. 0006021 del 20-04-2020 partenza

Constatato che l'intervento richiesto è ricompreso al punto 15 "Acquedotti e reti fognari, serbatoi anche interrati per gas o acqua, gasdotti, oleodotti a servizio di centri abitati, singole case e insediamenti industriali, comprese le relative infrastrutture." della Tab. A della D.G.R. 6215 del 30/07/1996 e che pertanto l'autorizzazione di detti lavori è delegata al Comune;

Dato atto che non sussistono elementi ostativi al rilascio del nulla osta allo **scavo funzionale alla posa sotterranea di: a) Diramazione B.P. in Pe De32 da metanodotto esistente per ml. 12, da eseguirsi nel Comune di Amatrice (RI) nella fraz. Santa Giusta - Via Santa Giusta n.44, Cliente: De Angelis Valentina (Cod. rintracciabilità GR000020299260L)**, come da istanza trasmessa a mezzo pec in data 25/02/2020 da **2i Rete Gas SpA**, nella persona del procuratore Piero Corradi, acquisita al protocollo comunale il 28/02/2020 al n.3288;

Rilascia alla **2i Rete Gas Spa** Dipartimento Centro Area Operativa di Viterbo Via dell'Artigianato snc nella persona del procuratore sig. Piero Corradi,

II NULLA OSTA

ai fini del R.D.L. 3267 (vincolo idrogeologico), fatti salvi i diritti di terzi, sotto l'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti per ogni questione di carattere urbanistico e di qualsiasi natura, anche per quanto attiene la proprietà dell'area interessata, per realizzazione delle opere relative allo "**scavo funzionale alla posa sotterranea di: a) Diramazione B.P. in Pe De32 da metanodotto esistente per ml. 12, da eseguirsi nel Comune di Amatrice (RI) nella fraz. Santa Giusta - Via Santa Giusta n.44, Cliente: De Angelis Valentina (Cod. rintracciabilità GR000020299260L)**", come da istanza trasmessa a mezzo pec in data 25/02/2020 da **2i Rete Gas SpA**, nella persona del procuratore Piero Corradi, acquisita al protocollo comunale il 28/02/2020 al n.3288, con allegati elaborati grafici, alle seguenti condizioni:

- Non dovranno essere realizzate opere che alterino lo smaltimento delle acque di origine meteorica e il buon regime delle acque di ruscellamento;
- Qualora durante l'esecuzione e successivamente allo sviluppo dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di turbativa dell'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico, l'interessato dovrà realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che verranno imposte.

L'interessato sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza di quanto descritto in progetto e di tutti i danni che, a seguito dei lavori predetti, derivino all'assetto idrogeologico del territorio;

e contestualmente

AUTORIZZA

Fatti salvi i diritti di terzi;

per quanto di competenza, la **2i Rete Gas SpA** nella persona del procuratore Piero Corradi, allo **scavo funzionale alla posa sotterranea di: a) Diramazione B.P. in Pe De32 da metanodotto esistente per ml. 12, da eseguirsi nel Comune di Amatrice (RI) nella fraz. Santa Giusta - Via Santa Giusta n.44, Cliente: De Angelis Valentina (Cod. rintracciabilità GR000020299260L)**; così come previsto dalla documentazione presentata acquisita al protocollo comunale il 21/02/2020 al n.2841, alle seguenti condizioni:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato e/o misto cementato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza, mentre per lo strato di usura previa scarificazione venga ripristinato per una larghezza tripla della sezione di scavo ; Vengano ripristinate a regola d'arte le superfici pedonali (marciapiedi);
- 3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- 4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. l. del 04/03/2013;
- 5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 7) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 8) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche.

Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici



Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)

