

**COMUNE DI AMATRICE**  
**PROVINCIA DI RIETI**

**UFFICIO TECNICO**  
**V SETTORE - URBANISTICA**

Comune di Amatrice  
Partenza  
Prot. N. 0019321 del 26-11-2020  
Ufficio UFFICIO TECNICO - URBANISTICA -

**All' e-distribuzione**

**Divisione Infrastrutture e Reti Italia**

Macro Area Territoriale Centro

Zona di Roma Esterna Rieti, C.F. 0577971000

Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI)

**PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**

**OGGETTO: Manomissione suolo pubblico con scavo in Via Colle Spada (frazione Domo) Comune di Amatrice, per allaccio nuova fornitura Condominio Domo B.C.B. Cod. rintracciabilità 272393840 - ITER ARDESIA N.2231520.**

Vista la richiesta N. e-dis-20/11/2020-0744196 acquisita al protocollo comunale il 20/11/2020 al n.18988, inoltrata da **e-distribuzione** nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio, con allegati: Rilievo Fotografico e Sez.Tipo, per l'autorizzazione alla **Manomissione suolo pubblico con scavo in Via Colle Spada (frazione Domo) Comune di Amatrice, per allaccio nuova fornitura Condominio Domo B.C.B. Cod. rintracciabilità 272393840 - ITER ARDESIA N.2231520.**

**Il lavoro consiste nella realizzazione di un nuovo elettrodotto bt interrato partendo da nodo stradale esistente e posizionamento di un nuovo nodo bt. L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml.100, sarà realizzato con cavo mmq. 50 e mmq. 10 alla profondità di mt.1. Il cantiere occuperà un'area di mq.40. - cod. rintr. 272393840. Occupazione: gg.7 (sette);**

Atteso che l'intervento non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23;

Atteso che la presente autorizzazione non esonera il richiedente dall'acquisizione di eventuali autorizzazioni di privati confinanti con le opere da realizzare;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

**Fatti salvi i diritti di terzi;**

**AUTORIZZA**

per quanto di competenza, la **e-distribuzione** Divisione Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Centro - Zona di Roma Esterna Rieti - Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI), nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio ad eseguire, la **Manomissione suolo pubblico con scavo in Via Colle Spada (frazione Domo) Comune di Amatrice, per allaccio nuova fornitura Condominio Domo B.C.B. Cod. rintracciabilità 272393840 - ITER ARDESIA N.2231520. Il lavoro consiste nella realizzazione di un nuovo elettrodotto bt interrato partendo da nodo stradale esistente e posizionamento di un nuovo nodo bt. L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml.100, sarà realizzato con cavo mmq. 50 e mmq. 10 alla**

**profondità di mt.1. Il cantiere occuperà un'area di mq.40. - cod. rintr. 272393840. Occupazione: gg.7 (sette);**  
così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle condizioni di seguito riportate.

**Condizioni di scavo:**

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
- 3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- 4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. l. del 04/03/2013;
- 5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 7) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 8) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
- 9) **La Soc. Richiedente dovrà accertare la presenza di eventuali sottoservizi mediante esplicita richiesta a 2i Rete Gas, Acqua Pubblica Sabina, Telecom Italia.**

Nota: si allega Planimetria catastale con individuazione dei punti di intervento.



Il Capo Settore

*Ing. Romeo Amici*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di aver ritirato  
oggi \_\_\_\_\_ l'originale della presente concessione edilizia con n. \_\_\_\_\_ allegati  
e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato  
subordinato.

**IL DICHIARANTE** \_\_\_\_\_

(firma leggibile)

Comune di Amatrice Prot. n. 0019321 del 26-11-2020 partenza  
N=44300

Direzione Provinciale di Rieti Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DR. EMANUELE SERVA Vis. tel. esente per fini istituzionali



E=-17000

1 Particella: 12

Comune: AMATRICE  
Foglio: 11  
Scala originale: 1:2000  
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri  
24-Nov-2020 16:4:3  
Prot. n. T2B7806/2020

Comune di Amatrice Prot. n 0019321 del 26-11-2020 partenza