

COMUNE DI **AMATRICE**
PROVINCIA DI **RIETI**

UFFICIO TECNICO
V SETTORE - URBANISTICA

Prot. n. 13834

Li 18-10-2019

All' e-distribuzione

Divisione Infrastrutture e Reti Italia

Macro Area Territoriale Centro

Zona di Roma Esterna Rieti

Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI)

PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: Autorizzazione alla Manomissione suolo pubblico con scavo per la realizzazione di un elettrodotto BT in cavo interrato per l'allaccio nuova fornitura Vittorio Fonzi, da eseguirsi nel Comune di Amatrice (RI) Frazione Preta – Cod. rintracciabilità 228604646.

Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale il 07/10/2019 al n.13136 (notaE-DIS-07/10/2019-0617674) da **e-distribuzione**, inoltrata dal Responsabile Guglielmo Di Filippo, con allegata: Planimetria di individuazione dello scavo, sezione scavo e Relazione Tecnica, per l'autorizzazione alla **Manomissione suolo pubblico con scavo, attraversamento/fiancheggiamento della strada Comunale per la realizzazione di un elettrodotto BT in cavo interrato per l'allaccio nuova fornitura Vittorio Fonzi, da eseguirsi nel Comune di Amatrice (RI) Frazione Preta – Cod. rintracciabilità 228604646. Le dimensioni dell'occupazione : ml. 40 x 0,30 = mq 12. Area di cantiere mq. 40 (quaranta). Posa cavo 10 mmq alla profondità di mt. 1. Occupazione gg.3(tre);**

Vista la Planimetria di individuazione dello scavo, sezione scavo e Relazione Tecnica allegate alla domanda;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

per quanto di competenza, la **e-distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Centro - Zona di Roma Esterna Rieti - Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI)**, nella persona del Responsabile Guglielmo Di Filippo ad eseguire, alla **Manomissione suolo**

pubblico con scavo, attraversamento/fiancheggiamento della strada Comunale per la realizzazione di un elettrodotto BT in cavo interrato per l'allaccio nuova fornitura Vittorio Fonzi, da eseguirsi nel Comune di Amatrice (RI) Frazione Preta – Cod. rintracciabilità 228604646. Le dimensioni dell'occupazione : ml. 40 x 0,30 = mq 12. Area di cantiere mq. 40 (quaranta). Posa cavo 10 mmq alla profondità di mt. 1. Occupazione gg.3(tre); così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
- 3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- 4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. L. del 04/03/2013;
- 5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 7) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 8) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio.

Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici



Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)