

COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO

V SETTORE - URBANISTICA

All' e-distribuzione

Divisione Infrastrutture e Reti Italia

Macro Area Territoriale Centro

Zona di Roma Esterna Rieti

Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI)

PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: Autorizzazione alla Manomissione suolo pubblico con scavo in Loc. Sommati Comune di Amatrice, per subentro e ripristino Fornitura a seguito Sisma, Utenza Daniela Di Giacomo (Foglio 63 Particella 358) Cod. rintracciabilità 286469140 - ITER ARDESIA N. 2293536

Vista la richiesta N. E-DIS-25/03/2021-0252330 acquisita al protocollo comunale il 26/03/2021 al n.6195 e s.i. con nota N. E-DIS-25/04/2021-0294775 acquisita al protocollo comunale il 12/04/2021 al n.7140, inoltrate da **e-distribuzione** nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio, con allegati: Relazione Tecnica, Stralcio planimetrico e Documentazione fotografica con individuazione dell'intervento, Sezione Scavo, particolare C3M, per l'autorizzazione alla **Manomissione suolo pubblico con scavo in Loc. Sommati Comune di Amatrice, per subentro e ripristino Fornitura a seguito Sisma, Utenza Daniela Di Giacomo (Foglio 63 Particella 358) Cod. rintracciabilità 286469140 - ITER ARDESIA N. 2293536;**

Preso atto che l'intervento nello specifico consisterà nella **"realizzazione di un Elettrodotto in cavo interrato BT, esecuzione di due giunti, Fiancheggiamento della Strada Comunale Loc. Sommati, sostituzione di un Pilastrino di sezionamento e posa di uno nuovo"**. L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml. 25, sarà realizzato con cavo da 10mmq alla profondità di mt. 1, la strada interessata è Loc. Sommati nel Comune di Amatrice. Il cantiere occupa un'area di 40mq. Le dimensioni dell'occupazione: •ml 2 x 2 = mq 4 (buca per giunto) •ml 25 x 0.30 = mq 7,5. Area di cantiere mq 40(quaranta). Occupazione suolo gg. 2 (Due)

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

L' e-distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Centro - Zona di Roma Esterna Rieti - Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI), nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio ad eseguire:

Comune di Amatrice Prot. n. 0007454 del 14-04-2021 partenza

- la Manomissione suolo pubblico con scavo in Loc. Sommati Comune di Amatrice, per subentro e ripristino Fornitura a seguito Sisma, Utenza Daniela Di Giacomo (Foglio 63 Particella 358) Cod. rintracciabilità 286469140 - ITER ARDESIA N. 2293536, per la **“realizzazione di un Elettrodotto in cavo interrato BT, esecuzione di due giunti, Fiancheggiamento della Strada Comunale Loc. Sommati, sostituzione di un Pilastrino di sezionamento e posa di uno nuovo”**. L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml. 25, sarà realizzato con cavo da 10mmq alla profondità di mt. 1, la strada interessata è Loc. Sommati nel Comune di Amatrice;

- l'occupazione temporanea di un'area di 40mq per area di cantiere, e permanente per ml 25 x 0.30 = mq 7,5 per il cavo e per ml 2 x 2 = mq 4 per il giunto. Occupazione suolo gg. 2 (Due); così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle condizioni di seguito riportate.

Condizioni di scavo:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
- 3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- 4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. L. del 04/03/2013;
- 5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 7) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 8) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
- 9) **La Soc. Richiedente dovrà accertare la presenza di eventuali sottoservizi mediante esplicita richiesta a 2i Rete Gas, Acqua Pubblica Sabina, Telecom Italia.**



Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)