



**VI Settore -**  
Servizio Vincolo Idrogeologico



CP 16 - 1 - 2021-01-29 - 0007830  
Numero generale n. 0007830 P  
Data: 29/04/2021 Ora: 13.10  
6-0-0

Marca da Bollo da € 16,00  
N identificativo 01130611434616

Via Posta  
Anticipata via PEC

**Al Sindaco del Comune di Amatrice**  
Corso Umberto I n. 70  
02012 Amatrice (RI)  
P.E.C. [protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it)

**Al Comando Unità per la Tutela Forestale,  
Ambientale e Agroalimentare Carabinieri**  
Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti  
Via G. De Jullis n. 2 - 02100 RIETI  
P.E.C. [fri43043@pec.carabinieri.it](mailto:fri43043@pec.carabinieri.it)

**Al Sig Di Pasquantonio Caterina**  
Fraz. Musicchio di Amatrice n. 17  
02012 Amatrice (RI)

**Oggetto: Nulla Osta Vincolo idrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 art.20**

**Comune di: Amatrice (RI) fraz. Musicchio**

**Istanza del Signor: Di Pasquantonio Caterina del 05.11.2020 Prot 23068**


**Dati catastali: Foglio n, 58 Part.IIe n. 306-400-403;**

**Progetto per : " interventi di ristrutturazione edilizia di edificio danneggiato da eventi sismici"**

VISTA la normativa vigente con particolare riferimento a R.D.L. 30/12/1923 n.3267, R.D. 16/05/1926 n.1126, L.18/05/1989 n.183, D.L. 18/08/2000 n.267, D.G.R. 30/07/1996 n.6215, D.G.R. 29/07/1998 n.3888, D.G.R. 20/12/2002 n. 1745, D.C.P. 30/11/1998 n.111, L.R. 11/12/1998 n.53, L.R. n.39/2002, Reg. di attuazione art. 36 L.R. 28/10/2002 n.39; Regolamento Provinciale per la gestione del vincolo idrogeologico approvato con D.c.P. n. 160 del 20.06.2003

VISTA l'istanza di Nulla Osta per il vincolo idrogeologico proposta dal Sig. Di Pasquantonio Caterina in qualità di proprietario e delegato dal sig. Massimo Longhi e Di Ciacinto Maria .

Considerato che il progetto proposto si articola su più interventi tra i quali appare di particolare interesse , per quanto di competenza, quello relativo a l'intervento di consolidamento parziale delle fondazioni attraverso l'inserimento di un cordolo perimetrale e delle travi trasversali in acciaio e la realizzazione di micropali nella zona d'angolo a Nord -Est del fabbricato. Interessando una superficie di circa mq. 20 eed un volume di scavo di circa 22,50 mc.



TENUTO CONTO della documentazione tecnica allegata all'istanza , e sua integrazione acquisita agli atti in data 31.03.2021 firmata dal: Ing. Di Iorio Andrea e dal Geologo Spaziani Angelo, comprendente:

- 1) Elaborati grafici ( inquadramento territoriale, doc fotografica, elaborati grafici)
- 2) particolari costruttivi,
- 3) relazione geologica,
- 4) relazione tecnica ,
- 5) scheda notizie,
- 6) schema di smaltimento delle acque bianche e reflue.

Ritenuto che la tipologia dell'intervento proposto non risulta in contrasto con quanto previsto in materia di vincolo idrogeologico.

Si rilascia al Sig. Di Pasquantonio Caterina

## NULLA OSTA

ai soli fini del vincolo idrogeologico per i lavori di "interventi di ristrutturazione edilizia ed in particolare al consolidamento parziale delle fondazioni attraverso l'inserimento di un cordolo perimetrale e delle travi trasversali in acciaio e la realizzazione di micropali , Nel comune di Amatrice (Foglio 58 part. 403) e alla realizzazione delle sole opere di progetto che comportano movimento terra , con le seguenti prescrizioni:

- Il movimento terra dovrà limitarsi allo stretto necessario.
- Il terreno di risulta , previsto a sistemazione dell'area circostante, sia riallocato, stabilizzato e riprofilato secondo le caratteristiche geotecniche del terreno e riverdito con specie autoctone .
- I lavori siano realizzati conformemente a quanto descritto negli elaborati consegnati e senza ulteriori opere accessorie e strumentali non previste;
- Non deve essere alterato l'attuale regime di scorrimento delle acque meteoriche che dovranno essere smaltite in corrispondenza dei punti di compluvio assicurando un regolare e frazionato smaltimento delle stesse sul terreno senza creare fenomeni di impaludamento e/o ruscellamento verso le altrui proprietà;
- Le acque meteoriche raccolte dalle superfici impermeabili siano convogliate nell'apposito collettore comunale .
- Tutti i riporti e i drenaggi siano effettuati con materiale granulare scevro da sostanze organiche, che possa garantire adeguate caratteristiche drenanti, alleggerimento della struttura e idonee capacità portanti

### di carattere generale

- Siano messi in atto tutti gli accorgimenti al fine di prevenire erosioni lineari e areali, salvaguardare la stabilità del suolo ed il regime delle acque meteoriche;
- Qualora durante e successivamente lo sviluppo dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che concerne l'assetto idrogeologico e geomorfologico, l'interessato dovrà realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte;
- L'interessato sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto prescritto e di tutti i danni che, a seguito dei lavori predetti, derivino all'assetto idrogeologico del territorio.

La presente autorizzazione ha validità triennale ai fini dell'inizio dei lavori, ferme restando le condizioni idrogeologiche , ambientali e il quadro normativo in essere al momento del rilascio.

Entro tale periodo il titolare deve iniziare i lavori . Una volta iniziati i lavori, l'autorizzazione mantiene la validità sino al compimento degli stessi secondo il progetto assentito.

In caso di mancato inizio dei lavori nel periodo sopra indicato , la presente autorizzazione perde efficacia e il richiedente dovrà produrre nuova istanza.

Il Comune di Amatrice dovrà accertare se il progetto è conforme alle norme tecniche e di attuazione dello Strumento Urbanistico vigente. La presente autorizzazione non si intende valida e vigente in assenza di detta conformità.



Il Comune di Amatrice deve verificare se l'intervento o l'opera oggetto del presente provvedimento ricade all'interno dell'area protetta e in caso affermativo e prima del rilascio della relativa concessione, deve acquisire il nulla osta preventivo prescritto a norma dell'art. 13 della Legge 394/91 ovvero dell'art. 28 della Legge Regionale n. 29/97.

La presente autorizzazione non si intende valida e vigente in assenza di detto nulla-osta preventivo.

Le eventuali osservazioni saranno inoltrate per le successive determinazioni al Settore VI<sup>o</sup> dell'Amministrazione Provinciale di Rieti.

Il controllo sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento è affidato al *Comando Unità Tutela Forestale e Agroalimentare Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestale*, il quale potrà, in fase esecutiva e in caso di situazioni non prevedibili e per quanto di sua competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra.

Gli interessati dovranno comunicare al Comando Provinciale la data di inizio dei lavori, con lettera raccomandata o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), almeno 15 giorni prima dell'inizio degli stessi.

Gli interessati dovranno altresì comunicare, con lettera raccomandata, o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), al Settore VI<sup>o</sup> dell'Amministrazione Provinciale di Rieti sia l'inizio che la fine dei lavori.

Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi.

Sarà cura degli interessati acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli gravanti sull'area in oggetto.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente VI<sup>o</sup> Settore

Ing. Sandro Orlando

