

COMUNE DI **AMATRICE**
PROVINCIA DI **RIETI**

UFFICIO TECNICO
V SETTORE - URBANISTICA

Prot. n. 3418
Li 07/03/2019

All'E-DISTRIBUZIONE s.p.a.
Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Centro
Zona di Roma Esterna – Rieti
Casella Postale 5555
85100 Potenza (PZ)
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: *Autorizzazione per la MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CON SCAVO IN FRAZ. SS. LORENZO E FLAVIANO COMUNE DI AMATRICE, PER ALLACCIO NUOVA FORNITURA BONI MARIA MADDALENA COD. RINTRACCIABILITA' 206777671.*

Richiamata la precedente autorizzazione prot. 1488 del 06/02/2019 con la quale si autorizzava la **REALIZZAZIONE DI UN ELETTRDOTTO BT IN CAVO INTERRATO PER NUOVA FORNITURA IN FRAZ. SS. LORENZO E FLAVIANO – COMUNE DI AMATRICE – DALLA STRADA ANTISTANTE LA PARTICELLA 220 ALL'INCROCIO CON LA STRADA COMUNALE, UTENZA: BONI MARIA MADDALENA;**

Vista la richiesta di variazione del percorso, acquisita al protocollo comunale il 07/03/2019 al n.3405 da e-distribuzione s.p.a., nella persona del Responsabile Guglielmo Di Filippo, con allegati elaborati progettuali relativi alla **REALIZZAZIONE DI UN ELETTRDOTTO BT IN CAVO INTERRATO PER NUOVA FORNITURA IN FRAZ. SS. LORENZO E FLAVIANO – COMUNE DI AMATRICE, IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE PER IL CIMITERO ED IN FIANCHEGGIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DELLE CORVE - TRATTO COMPRESO TRA LA P.LLA 621 DEL FG. 15 E LA P.LLA 220 DEL FG.16 - UTENZA: BONI MARIA MADDALENA – COD. RINTRACCIABILITA' 206777671;**

Vista la planimetria con il tracciato in variante allegata alla domanda;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

l'e-distribuzione s.p.a., Direzione Lazio zona di Rieti, per quanto di competenza alla **REALIZZAZIONE DI UN ELETTRDOTTO BT IN CAVO INTERRATO PER NUOVA FORNITURA IN FRAZ. SS. LORENZO E FLAVIANO – COMUNE DI AMATRICE, IN ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE PER IL CIMITERO ED IN FIANCHEGGIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DELLE CORVE - TRATTO COMPRESO TRA LA P.LLA 621 DEL FG. 15 E LA P.LLA 220 DEL FG.16 - UTENZA: BONI MARIA MADDALENA – COD. RINTRACCIABILITA' 206777671**; così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, vengano predisposte opportune scarificature di almeno mt. 1,50 da ambo i lati ed una lunghezza pari maggiorata di 5,00 mt. a monte e a valle dello scavo;
- 3) Per i tratti pavimentati in sampietrini il ripristino andrà eseguito con opportuno sottofondo in conglomerato cementizio e strato di sabbia mista a cemento per l'allettamento della pavimentazione delle dimensioni minime di 0,50 ambo i lati e per una lunghezza oltre a quella dello scavo di 2,00 mt, a monte e valle dello scavo;
- 4) Per i tratti in cemento andrà costituita sottofondazione in materiale arido e idoneo strato di Conglomerato Cementizio Armato con rete elettrosaldata maglia 10 x 10 ø 8 e cemento dosato a q.li 3,00 al mc. del tipo 425 per lo spessore minimo di cm. 10;
- 5) Con la comunicazione dell'inizio lavori andrà versato il deposito cauzionale in misura proporzionale alle dimensioni dello scavo o altresì dovrà essere depositata copia della polizza fideiussoria;
- 6) La presente annulla e sostituisce la precedente autorizzazione prot. 1488 del 06/02/2019.



Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n_____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)