

COMUNE DI **AMATRICE**
PROVINCIA DI **RIETI**

UFFICIO TECNICO
V SETTORE – URBANISTICA

All' e-distribuzione

Divisione Infrastrutture e Reti Italia

Macro Area Territoriale Centro

Zona di Roma Esterna Rieti

Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI)

PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Comune di Amatrice, Prot. n. 9003830 del 24-02-2021 partenza

OGGETTO: Autorizzazione alla Manomissione suolo pubblico con scavo in Loc. Castel Trione Comune di Amatrice, per allaccio nuova fornitura del Comune di Amatrice Cod. rintracciabilità 282305941 - ITER ARDESIA N. 2265776.

Vista la richiesta N. E-DIS-09/02/2021-0109256 acquisita al protocollo comunale il 10/02/2021 al n.2678, inoltrata da e-distribuzione nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio, con allegati: Relazione Tecnica, Stralcio Planimetrico, Sezione Scavo, Particolare C3M, per autorizzazione alla Manomissione suolo pubblico con scavo in Loc. Castel Trione Comune di Amatrice, per allaccio nuova fornitura del Comune di Amatrice Cod. rintracciabilità 282305941 - ITER ARDESIA N. 2265776.

Preso atto che l'intervento nello specifico consisterà nella **“costruzione di una nuova linea interrata BT, attraversamento della strada Comunale in Loc. Castel Trione e posizionamento di una nuova colonnina di sezionamento.”** L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml. 30, sarà realizzato con cavo 50mmq alla profondità di mt. 1, la strada interessata è Loc. Castel Trione nel Comune di Amatrice. Il cantiere occupa un'area di 40mq. Il tempo per la realizzazione è di due giorni. Le dimensioni dell'occupazione: •ml 30 x 0.30 = mq 9. Area di cantiere mq 40(quaranta). Occupazione suolo gg. 2 (Due);

Costatato che l'intervento richiesto è classificato al Punto 13 “linee elettriche media-bassa tensione fino a 20.000 volt” della Tab. C della D.G.R. 6215 del 30/07/1996 e che pertanto l'autorizzazione di detti lavori per il vincolo idrogeologico è delegata al Comune;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

la e-distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Centro - Zona di Roma Esterna Rieti - Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI), nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio ad eseguire, la Manomissione suolo pubblico con scavo in Loc. Castel Trione Comune di Amatrice, per allaccio nuova fornitura del Comune di Amatrice Cod. rintracciabilità 282305941 - ITER ARDESIA N. 2265776. Mediante la **“costruzione di una nuova linea interrata BT, attraversamento della strada Comunale in Loc. Castel Trione e posizionamento di una nuova colonnina di sezionamento.”**

L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml. 30, sarà realizzato con cavo 50mmq alla profondità di mt. 1, la strada interessata è Loc. Castel Trione nel Comune di

Amatrice. Il cantiere occupa un'area di 40mq. Il tempo per la realizzazione è di due giorni. Le dimensioni dell'occupazione: $30 \times 0.30 = \text{mq } 9$. Area di cantiere mq 40(quaranta). Occupazione suolo gg. 2 (Due); così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle condizioni di seguito riportate.

Condizioni di scavo:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
- 3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- 4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. l. del 04/03/2013;
- 5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 7) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 8) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
- 9) La Soc. Richiedente dovrà accertare la presenza di eventuali sottoservizi mediante esplicita richiesta a 2I Rete Gas, Acqua Pubblica Sabina, Telecom Italia.



Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato
oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati
e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato
subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)