

COMUNE DI **AMATRICE**

PROVINCIA DI **RIETI**

UFFICIO TECNICO

V SETTORE - URBANISTICA

Prot. n. 16084

Li 29-11-2019

All' e-distribuzione

Divisione Infrastrutture e Reti Italia

Macro Area Territoriale Centro

Zona di Roma Esterna Rieti

Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI)

PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: *Autorizzazione alla Manomissione suolo pubblico con scavo nella fraz. Retrosi, per rifacimento elettrodotto BT – nuova fornitura utente: Di Domenico Domenico.*

Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale il 16/11/2019 al n.15390 (nota E-DIS-15/11/2019-0711737), inoltrata da **e-distribuzione** nella persona del Responsabile Guglielmo Di Filippo, con allegata: Relazione Tecnica, Planimetria di individuazione dello scavo, sezione scavo e particolare C3M, per l'autorizzazione alla **Manomissione suolo pubblico con scavo nella fraz. Retrosi, per rifacimento elettrodotto BT – nuova fornitura utente: Di Domenico Domenico fg.97 p.lla 771. Le dimensioni dell'occupazione : ml. 70 x 0,30 = mq 21 Area di cantiere mq. 40 (quaranta). Posa cavo 50 mmq e 25 mmq alla profondità di mt. 1. Occupazione gg.5 (cinque);**

Vista la Planimetria di individuazione dello scavo, sezione scavo e Relazione Tecnica allegate alla domanda;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA


per quanto di competenza, la **e-distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Centro - Zona di Roma Esterna Rieti - Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI)**, nella persona del Responsabile Guglielmo Di Filippo ad eseguire, alla **Manomissione suolo pubblico con scavo nella fraz. Retrosi, per rifacimento elettrodotto BT – nuova fornitura utente: Di Domenico Domenico fg.97 p.lla 771. Le dimensioni dell'occupazione : ml. 70 x**

0,30 = mq 21 Area di cantiere mq. 40 (quaranta). Posa cavo 50 mmq e 25 mmq alla profondità di mt. 1. Occupazione gg.5 (cinque); così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
- 3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- 4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. L. del 04/03/2013;
- 5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 7) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 8) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio.

Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici



Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)