

COMUNE DI **AMATRICE**
PROVINCIA DI **RIETI**

UFFICIO TECNICO
V SETTORE - URBANISTICA

Comune di Amatrice
Partenza

Prot. N. 0000567 del 17-01-2019
Ufficio UFFICIO TECNICO - URBANISTICA

Categoria In Classe I Fascicolo I



All'E-DISTRIBUZIONE s.p.a.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Lazio Sicilia
Zona Roma Esterna Rieti
Via Ombrone n.2
00198 ROMA (RM)
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: Autorizzazione per la MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CON SCAVO IN VIA DEL CASTAGNETO (ALTEZZA CIMITERO COMUNALE) NEL COMUNE DI AMATRICE, PER ALLACCIO NUOVA FORNITURA DIOCESI DI RIETI S.S. COD. RINTRACCIABILITÀ 197374757

Vista la richiesta trasmessa a mezzo PEC in data 07/01/2019 acquisita al protocollo comunale il 08/01/2019 al n.155 da e-distribuzione, nella persona del Responsabile Antonino Zecca, con allegati elaborati relativi alla **MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CON SCAVO IN VIA DEL CASTAGNETO (ALTEZZA CIMITERO COMUNALE) NEL COMUNE DI AMATRICE, PER ALLACCIO NUOVA FORNITURA DIOCESI DI RIETI S.S. COD. RINTRACCIABILITÀ 197374757;**

Vista la planimetria catastale allegata alla domanda;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

l'e-distribuzione SpA, per quanto di competenza alla **MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CON SCAVO IN VIA DEL CASTAGNETO (ALTEZZA CIMITERO COMUNALE) NEL COMUNE DI AMATRICE, PER ALLACCIO NUOVA FORNITURA DIOCESI DI RIETI S.S. COD. RINTRACCIABILITÀ 197374757;** così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, vengano predisposte opportune scarificature di almeno mt. 1,50 da ambo i lati ed una lunghezza pari maggiorata di 5,00 mt. a monte e a valle dello scavo;

- 3) Per i tratti pavimentati in sampietrini il ripristino andrà eseguito con opportuno sottofondo in conglomerato cementizio e strato di sabbia mista a cemento per l'allettamento della pavimentazione delle dimensioni minime di 0,50 ambo i lati e per una lunghezza oltre a quella dello scavo di 2,00 mt, a monte e valle dello scavo;
- 4) Per i tratti in cemento andrà costituita sottofondazione in materiale arido e idoneo strato di Conglomerato Cementizio Armato con rete elettrosaldata maglia 10 x 10 ø 8 e cemento dosato a q.li 3,00 al mc. del tipo 425 per lo spessore minimo di cm. 10;
- 5) Con la comunicazione dell'inizio lavori andrà versato il deposito cauzionale in misura proporzionale alle dimensioni dello scavo o altresì dovrà essere depositata copia della polizza fideiussoria;



Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n_____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)