COMUNE DI AMATRICE PROVINCIA DI RIETI

U F F I C I O T E C N I C O V SETTORE - URBANISTICA

Comune di Amatrice
Partenza
Prot. N. 0019181 del 24-11-2020
Ufficio UFFICIO TECNICO - URBANISTICA -

All' e-distribuzione

Divisione Infrastrutture e Reti Italia

Macro Area Territoriale Centro
Zona di Roma Esterna Rieti, C.F. 0577971000
Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI)

PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: Manomissione suolo pubblico con scavo in località Cornelle Comune di Amatrice, per allaccio nuova fornitura Agriturismo di Valeri Lucia Cod. rintracciabilità 254509386 - ITER ARDESIA N.2209220.

Vista la richiesta N. e-dis-16/11/2020-0732917 acquisita al protocollo comunale il 17/11/2020 al n.18692, inoltrata da e-distribuzione nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio, con allegati: Rilievo Fotografico e Sez.Tipo, per l'autorizzazione alla Manomissione suolo pubblico con scavo in località Cornelle del Comune di Amatrice, per allaccio nuova fornitura Agriturismo di Valeri Lucia Cod. rintracciabilità 254509386 - ITER ARDESIA N.2209220. Il lavoro consiste nella realizzazione di un nuovo elettrodotto bi interrato partendo da nodo aereo esistente e posizionamento di un nuovo nodo bi stradale di sezionamento. L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml.130, sarà realizzato con cavo mmq. 50 alla profondità di mt.1. Il cantiere occuperà un'area di mq.40. - cod. rintr. 254509386. Dati catastali: Foglio 122 – Particella 190 – Occupazione: gg.6 (sei);

Atteso che l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23;

Costatato che l'intervento richiesto è classificato al Punto 13 "linee elettriche media-bassa tensione fino a 20.000 volt" della Tab. C della D.G.R. 6215 del 30/07/1996 e che pertanto l'autorizzazione di detti lavori è delegata al Comune;

Considerato che era stata presentata una Comunicazione Inizio Lavori con Protocollo Comunale n.7621 del 18/05/2020 per "Posa in Opera di un cancello automatico carrabile per l'accesso su un terreno agricolo sito nella località Cornelle e censito in catasto al foglio 122 n.190" da Valeri Lucia, proprietaria dell'immobile interessato dall'intervento;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

per quanto di competenza, la e-distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Centro - Zona di Roma Esterna Rieti - Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI), nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio ad eseguire, la Manomissione suolo pubblico con scavo in località Cornelle del Comune di Amatrice, per allaccio nuova fornitura Agriturismo di Valeri Lucia Cod. rintracciabilità 254509386 -

ITER ARDESIA N.2209220. Il lavoro consiste nella realizzazione di un nuovo elettrodotto bi interrato partendo da nodo aereo esistente e posizionamento di un nuovo nodo bi stradale di sezionamento. L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml.130, sarà realizzato con cavo mmq. 50 alla profondità di mt.1. Il cantiere occuperà un'area di mq.40. - cod. rintr. 254509386. Dati catastali: Foglio 122 – Particella 190 – Occupazione: gg.6 (sei); così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle condizioni di seguito riportate.

ED ESPRIME

Nulla Osta anche ai fini del R.D.L. 3267/23 (vincolo idrogeologico), fatti salvi i diritti di terzi, sotto l'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti per ogni questione di carattere urbanistico e di qualsiasi natura, anche per quanto attiene la proprietà dell'area interessata, per realizzazione delle opere in premessa.

Condizioni di scavo:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
- I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- 4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. I. del 04/03/2013;
- 5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in consequenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 7) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 8) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
- Gli interventi da realizzare non dovranno in alcun modo mutare l'assetto idrogeologico pre-esistente nell'area di cantiere;

10) La Soc. Richiedente dovrà accertare la presenza di eventuali propervizi mediante esplicita richiesta a 2i Rete Gas, Acqua Pubblica Sabina, Telecom Italia.

I Capo Settore

Romeo)Amici