

COMUNE DI **AMATRICE**
PROVINCIA DI **RIETI**

UFFICIO TECNICO
V SETTORE - URBANISTICA

Prot. n. 13180

Li 07-10-2019

Alla 2i Rete Gas SpA
Dipartimento Centro
Area di Viterbo - Sede Terni
Via dell'Artigianato snc
01100 Viterbo (VT)
Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

OGGETTO: *Autorizzazione allo scavo per l'allaccio di una nuova utenza del gas metano, da eseguirsi nel Comune di Amatrice (RI), Centro abitato della Frazione San Cipriano – Via Padre Giovanni Minozzi 14.*

Vista la richiesta con nota U-2019-0093328 del 08/08/2019, acquisita al protocollo comunale il 02/10/2019 al n.12958 da **2i Rete Gas SpA**, inoltrata dal procuratore Piero Corradi, con allegata: Planimetria e documentazione fotografica entrambi con individuazione del tratto di scavo, per l'autorizzazione dello *scavo funzionale alla posa sotterranea di: a) Diramazione M.P. in Pe De32 da metanodotto esistente per ml. 13 da eseguirsi: Centro abitato della Frazione San Cipriano – Via Padre Giovanni Minozzi 14.*

Vista la planimetria e relativa documentazione fotografica allegate alla domanda;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA


la **2i Rete Gas SpA**, per quanto di competenza allo *scavo funzionale alla posa sotterranea di: a) Diramazione M.P. in Pe De32 da metanodotto esistente per ml. 13 da eseguirsi: Centro abitato della Frazione San Cipriano – Via Padre Giovanni Minozzi 14*; così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
- 3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;

- 4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. L. del 04/03/2013;
- 5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 7) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 8) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio.

Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici



Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)