

□ DA NOTIFICARE - □ DA PUBBLICARE

Comune di Amatrice

Partenza

Prot. N. 0013030 del 29-06-2021

Ufficio S.5 - UFF. TECNICO URBANISTICA

Marca da
bollo

COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO
V SETTORE - URBANISTICA

Alla c.a. 2i Rete Gas SpA
Area di Viterbo
Via dell'Artigianato snc
C.A.P. 01100 Viterbo
Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

OGGETTO: Autorizzazione allo scavo per ricostruzione nuova rete gas per allaccio al Condominio Picente in loc. Casaletto (Rintr. GR000023196360L)

Vista la richiesta N. U-2021-0076833 del 18/06/2021 acquisita al protocollo comunale il 18/06/2021 al n.12343, inoltrata da **2i Rete Gas SpA**, nella persona del Procuratore Piero Corradi, con allegata: Planimetria e Documentazione fotografica recante indicazione dell'intervento, per l'autorizzazione allo scavo per ricostruzione nuova rete gas per allaccio al Condominio Picente in loc. Casaletto (Rintr. GR000023196360L);

Preso atto che l'intervento nello specifico consisterà nello scavo funzionale alla posa sotterranea di: a) Condotta B. P. in Pe De125 ml. 30 per la fornitura di gas naturale al fabbricato riportato in catasto al foglio 93 mappale 534 Condominio Picente e che i lavori *interessarono la strada comunale per loc. Casaletto, tratto ricompreso tra Piazza Donatore e CRFP;*

Vista la Planimetria ed Elaborazione fotografica con individuazione dell'intervento allegate alla richiesta;

Evidenziato che la particella 915 del foglio 93 ad uso strada privata è stata requisita con Decreto Dirigenziale n.A01278 del 15/06/2021 di occupazione di urgenza dell'USR per consentire la ricostruzione del vicino centro regionale di formazione professionale alberghiera e che analoga esigenza è stata manifestata sulla strada pubblica in proseguo della stessa;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento a condizione che venga valutato con l'USR Pubblica Ricostruzione l'eventuale interferenza con l'opera pubblica (arch. Andrea Granato - RUP);

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

La 2i Rete Gas SpA - DIPARTIMENTO CENTRO - AREA VITERBO SEDE TERNI - Via Maestri del Lavoro n°27 - 05100 TERNI, nella persona del Responsabile Piero Corradi, per quanto di competenza, ad eseguire:

- lo scavo sulla strada comunale per loc. Casaletto, tratto ricompreso tra Piazza Donatore e CRFP, salvo diritti di terzi, funzionale alla posa sotterranea di: a) Condotta B. P. in Pe De125

ml. 30 per la fornitura di gas naturale al fabbricato riportato in catasto al foglio 93 mappale 534 Condominio Picente (Rintr. GR000023196360L);

- l'occupazione temporanea per area di cantiere e permanente per ml 30 per la posa della condotta;

così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle condizioni di seguito riportate.

Condizioni di scavo:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
- 3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- 4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. l. del 04/03/2013;
- 5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 7) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 8) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
- 9) La Soc. Richiedente dovrà accertare la presenza di eventuali sottoservizi mediante esplicita richiesta a Enel Distribuzione, Acqua Pubblica Sabina, Telecom Italia;
- 10) La nuova condotta, previa verifica con l'USR dovrà essere posata a debita distanza dall'edificio pubblico CRFP oggetto di ricostruzione.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico



Ing. Romeo Amici

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)