

DA NOTIFICARE - DA PUBBLICARE

COMUNE DI **AMATRICE**
PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO
V SETTORE - URBANISTICA

Comune di Amatrice

Partenza

Prot. N. **0011112** del 03-06-2021

Ufficio S.5 - UFF. TECNICO URBANISTICA

Marca da
bollo

Alla c.a. **2i Rete Gas SpA**
Area di Viterbo
Via dell'Artigianato snc
C.A.P. 01100 Viterbo
Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

OGGETTO: Autorizzazione allo scavo per allaccio alla rete esistente in Fraz. Collemagrone richiesto dal cliente finale VSP Srl. (Rintr. GR000023196360L)

Vista la richiesta N. U-2021-0027499 del 04/03/2021 acquisita al protocollo comunale il 04/03/2021 al n.4487, inoltrata da **2i Rete Gas SpA**, nella persona del Procuratore Piero Corradi, con allegata: Planimetria e Documentazione fotografica recante indicazione dell'intervento, per l'autorizzazione allo scavo per allaccio alla rete esistente in Fraz. Collemagrone richiesto dal cliente finale **VSP Srl** (Rintr. GR000023196360L);

Preso atto che l'intervento nello specifico consisterà nello scavo funzionale alla posa sotterranea di: **a) Derivazione in Pe De32 per ml.4,00 per la fornitura di gas naturale al fabbricato riportato in catasto al foglio 92 mappale 733 in derivazione dell'impianto realizzato a servizio dell'area SAE denominata Collemagrone III** e che i lavori *interesseranno la strada di lottizzazione in prossimità del limite nord ovest di detta particella* ;

Vista la Planimetria ed Elaborazione fotografica con individuazione dell'intervento allegate alla richiesta;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

La **2i Rete Gas SpA - DIPARTIMENTO CENTRO - AREA VITERBO SEDE TERNI - Via Maestri del Lavoro n°27 - 05100 TERNI**, nella persona del Responsabile Piero Corradi, per quanto di competenza, ad eseguire:

- lo scavo in località Collemagrone sulla strada di lottizzazione in prossimità *del limite nord ovest* della particella 733 del foglio 92 , salvo diritti di terzi, funzionale alla posa sotterranea di: **a) Derivazione in Pe De32 per ml.4,00**, per la fornitura di gas naturale al cliente finale **VSP Srl** (Rintr. GR000023196360L);

- l'occupazione temporanea per area di cantiere e permanente per ml 35 per la posa della condotta;


così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle condizioni di seguito riportate.

Condizioni di scavo:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
- 3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- 4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. L. del 04/03/2013;
- 5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 7) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 8) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
- 9) La Soc. Richiedente dovrà accertare la presenza di eventuali sottoservizi mediante esplicita richiesta a Enel Distribuzione, Acqua Pubblica Sabina, Telecom Italia.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Ing. Romeo Amici



Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)