



# CITTA' DI CORRIDONIA

Provincia di Macerata

Settore VIII – Manutenzione e Ricostruzione – Sisma

Tel. 0733 -439310 - 0733-439311

PEC COMUNE: [comunecorridonia@pec.it](mailto:comunecorridonia@pec.it)

Prot. n. 154PS

del 15/06/17

Ordinanza n. 363

## IL SINDACO

PREMESSO che a partire dalla notte di mercoledì 24 agosto 2016 si sono verificate forti e lunghe scosse di terremoto, con magnitudo fino a 6,5, avvertito in maniera importante anche in questo Comune, che ha provocato danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;

VISTO che il fenomeno sismico di cui sopra è ancora in atto, tanto che attualmente si sono registrate numerosissime scosse, anche di intensità importante, tali da provocare nuovi crolli e ulteriori danni intorno all'area colpita dal sisma, quindi è necessario porre in essere ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

CONSIDERATO che, a seguito di questo evento catastrofico, il Sindaco ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) al fine di assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione (documento prot. n. 20357 del 24.8.2016);

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2600 del 24.8.2016 di dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell'evento sismico in atto, i cui effetti, con successivo Decreto integrativo n. 2607 del 24.08.2016, sono stati estesi anche ai territori delle Province di Fermo e Macerata;

RILEVATO che è stata disposta, da parte del Dipartimento della protezione civile, la mobilitazione dei tecnici iscritti negli elenchi di cui all'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, preposti alle attività di rilievo del danno e dell'agibilità post sisma di edifici ordinari, attraverso l'utilizzo della scheda AeDES;

DATO ATTO che sono in corso sul territorio comunale sopralluoghi da parte di squadre di ispezione preposte alla redazione della scheda AeDES per le finalità sopra descritte;

RISCONTRATO che, su segnalazione del Sig. **MERCURI GABRIELA**, tecnici componenti la squadra di ispezione n. 2246 - procedura AeDES, in data 16/05/2017, hanno effettuato un sopralluogo presso l'edificio sito in Corridonia, C.DA PACIGLIANO n.15 identificato catastalmente al fg. 67 part. n. 334 di proprietà **MERCURI GABRIELA** salvo altri, a seguito del quale l'immobile è risultato: **C – PARZIALMENTE AGIBILE**: *“Inagibilità ad un unico locale ubicato sul versante sud ovest con accesso dall'interno dell'atrio centrale. Il danno rilevato è limitato a una muratura portante che presenta un quadro fessurativo compatibile con il cedimento delle fondazioni”*

RITENUTO, pertanto, necessario inibire l'utilizzo, anche occasionale, fatta eccezione per gli autorizzati ai sensi di legge, del locale al versante sud-ovest, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, fino all'esecuzione dei lavori necessari per ripristinare l'agibilità dell'immobile;

VISTO l'art. 54 del TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs 18.08.2000, n. 267;

### DICHIARA

L'inagibilità parziale temporanea dell'edificio sito in Corridonia, C.DA PACIGLIANO n.15 identificato catastalmente al fg. 67 part. n. 334;

### ORDINA ,

- **L'inibizione all'accesso del locale al versante sud-ovest** dell'edificio sito in Corridonia, C.DA PACIGLIANO n.15 identificato catastalmente al fg. 67 part. n. 334, con decorrenza immediata, **sino all'esecuzione delle opere evidenziate in premessa ed al conseguente ripristino dell'agibilità**, da eseguirsi sotto la guida di un tecnico abilitato, con interdizione di accesso a chiunque, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza.
- La messa in sicurezza degli impianti e dei servizi a rete;

### DISPONE

- di notificare la presente ordinanza alla Proprietaria:

**MERCURI GABRIELA** nata a CORRIDONIA il 06/11/1957 con domicilio a MOGLIANO, C.DA SAN PIETRO 22

- di trasmettere la presente Ordinanza:
  - ai Vigili del Fuoco di Macerata - *coa.macerata@cert.vigilfuoco.it*;
  - al Prefetto di Macerata - *protcivile.prefmc@pec.interno.it*
  - al Comando di Polizia Locale - *poliziamunicipale@comune.corridonia.mc.it*
  - alla locale Stazione Carabinieri - *stmc223160@carabinieri.it* ;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune e darne pubblicità alla cittadinanza mediante affissione del provvedimento;
- l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;

### AVVERTE

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre:

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 15/06/17

IL SINDACO  
*Paolo Lorenzini*