

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

(Art. 7 del Decreto M.S.E. n. 37 del 22 gennaio 2008 – Decreto M.S.E. del 19 maggio 2010)

CERTIFICATO N° 19120 / 2020

Il sottoscritto **PACI MASSIMO**

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) **EREDI PACI GERARDO SRL**

operante nel settore **IMPIANTI ELETTRICI**

con sede in via **VIA E. MATTEI** n. **118** Comune **CORRIDONIA (MC)**

(prov. **MC**) tel. Partita IVA **01096690431**

☒ iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di **MACERATA** n. **01096690431**

☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di _____ n. _____

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): **IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO A "8"**

inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª - 2ª - 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: **COMUNE DI FOLIGNANO** con sede in Via Roma, 17 – 63084 FOLIGNANO (AP), installato nei locali siti nel Comune di **FOLIGNANO** (Prov. MC) in VIA AVELLINO snc - scala ___/___ piano ___/___ interno ___/___ di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale): **COMUNE DI FOLIGNANO**

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☒ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) Ing Sciamanna Marco Giuseppe iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. Di Ascoli Piceno al n. 1138 dal 01.03.99 ;
- ☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) **CEI 64/8**;
- ☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- ☐ schema di impianto realizzato (6);
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

Allegati facoltativi (9):

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **04.03.2020** Il responsabile tecnico



Il dichiarante

Eredi PACI GERARDO SRL
IMPIANTI ELETTRICI
62014 CORRIDONIA (MC)

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10)

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DEI MATERIALI UTILIZZATI

Il sottoscritto Paci Massimo, in qualità di Presidente del C.d.A. della Eredi Paci Gerardo s.r.l., esecutrice dell'impianto elettrico di pubblica illuminazione: **IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO A 8 - COMUNE DI FOLIGNANO**, inteso come nuovo impianto;

DICHIARA

di aver utilizzato materiali conformi alle norme e che essi possiedono marchi, certificati di prova, certificati di conformità alle norme rilasciati da istituti autorizzati, dichiarazioni di conformità del costruttore, come di seguito elencati.

Tutti i materiali utilizzati, inoltre, sono:

- idonei ai relativi ambienti d'installazione;
- rispondenti al progetto.

I riferimenti normativi di cui alla presente relazione, dichiarati dal costruttore (es. in catalogo), sollevano il dichiarante dalle responsabilità sulla qualità del prodotto stesso.

Denominazione del componente	Modello, tipo o sigla	Nome del costruttore	Marcatur a CE	Marchio IMQ (o altri marchi UE)
CAVO	FG16R16	VARI	X	IMQ - CPR - CEI 20-13
CAVO	FS17	VARI	X	IMQ - CPR
CAVO	H1-Z2-Z2-K	VARI	X	IMQ - CPR
CORPO ILLUMINANTE	PROXIMO HP 47042	FAEL	X	ENEC - IMQ - EAC
CORPO ILLUMINANTE	THEMA 970	DISANO	X	EN60598-1 EN60598-2-1 ENEC
CORPO ILLUMINANTE	TRIANGOLO GRANDE 4300	GOCCIA	X	EN60598-1
CORPO ILL. TE EMERGENZA	PRODIGY PSxxF13EBI	LINERGY	X	ENEC 05
CORPO ILLUMINANTE	SF CIRCULAR 400	LEDVANCE	X	CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
CORPO ILLUMINANTE	STAGNALED ES 75452	BEGHELLI	X	EN60598-1 EN60598-2-1 EN62471
CORPO ILLUMINANTE	DROP 22 4961	PERFORMANCE IN LIGHTING	X	ENEC EAC
ASPIRATORE MURO	MF 100/4" T	VORTICE	X	INQ - EAC
CANALE PVC	TAN	BOCCHIOTTI	X	IMQ
TUBO RIGIDO	RK15	GEWISS	X	IMQ EN 61386-1 EN 61386-21
TUBO FLESSIBILE	FK15	GEWISS	X	IMQ EN 61386-1 EN 61386-22
TUBO PVC DOPPIA PARETE	BLACKCOR	ITG	X	IIP - IMQ
SERIE CIVILE	MATIX	BTICINO	X	IMQ
SERIE CIVILE IP	SYSTEM	GEWISS	X	IMQ
KIT SOS WCH	UTD 1049/125	URMET/ERMES	X	
INVERTER	PSI-J2000 TL	PEIMAR	X	CEI 0-21
MODULO FOTOVOLTAICO	SG300M	PEIMAR	X	IEC 61215 IEC 61730 UNI9177
GIUNZIONE	CLICK	RAYTECH	X	CEI EN 50393 EN 61238-1
QUADRO ELETTRICO	QE2020MQ0027A0	STI SRL	X	IEC 61439-1/2
ARMADIO VR	BV4M	DKC	X	IMQ CEI EN 60529

Eredi PACI GERARDO SRL
 IMPIANTI ELETTRICI
 62014 CORRIDONIA (MC)