



1 : 100

1:



1:100

1. SU SOLAI E PARETI **REI** TUTTI I FORI PER GLI ATTRAVERSAMENTI DEVONO ESSERE PROTETTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLA RESISTENZA AL FUOCO
2. SU SOLAI E PARETI **REI** NON DEVONO ESSERE REALIZZATI IMPIANTI SOTTOTRACCIA, SE NECESSARIO DEVONO ESSERE REALIZZATI IN MODO DA GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLA RESISTENZA AL FUOCO.
3. LE CONDOTTE SONO STATE CALCOLATE CON UNA PENDENZA DELL'1%
4. I SANITARI DEVONO ESSERE PROVISTI DI VENTILAZIONE DIRETTA CON SBOCO IN COPERTURA



Repertorio/Posizione	2799/01
Data	Settembre 2019
Verificato da	AC

