



LEGENDA IMPIANTO RICAMBIO ARIA	
	DEUMIDIFICATORE CON RIPRESA ARIA DAL BASSO CON FILTRO INTEGRATO Portata 1024 mch - Capacità di deumidificazione 57,85 lt/24h - Prevalenza in mandata 100 Pa
	CANALE SPIROIDALE DI MANDATA ARIA DEUMIDIFICATA
	DIFFUSORE ELICOIDALE DI MANDATA - PORTATA 250 mch

LEGENDA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO	
	NASPO INSTALLATO A PARETE - ZONA COPERTA 20 m PORTATA 60 l/min
	IDRANTE SOPRASUOLO - ZONA COPERTA 30 m PORTATA 300 l/min
	LINEA INTERRATA DN 110 PN 10
	LINEA INTERRATA DN 90 PN 10
	LINEA INTERRATA DN 75 PN 10
	LINEA ACCIAIO ZINCATO DN 65 PN 10
	LINEA ACCIAIO ZINCATO DN 50 PN 10

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI ASCOLI PICENO

1	Emesso per approvazione	22.04.2021	A.C.	A.C.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	VISTO

COMMITTENTE:	timbro
Amm.ne Comunale di FOLIGNANO Folignano (AP)	

Dott. Ing. ASCANIO CATALDI Via dell'Aspo n° 1 - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0736-336454	RIF. PRATICA VVF * * * * *	DIS. N. A 0 2
	DATA: APRILE 2021	
	SCALA 1:100	

COMUNE di FOLIGNANO
NUOVO ARCHIVIO COMUNALE VIA IMPERIA
IMPIANTO DI SPEGNIMENTO E RICAMBIO ARIA

ELABORATO GRAFICO ALLEGATO ALLA VALUTAZIONE PROGETTO
ATTIVITA' n° 34.2.C (DPR. 151/2011)