



COMUNE DI FOLIGNANO

Prov. di Ascoli Piceno

Prot. N. 7326

Oggetto: ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA PER ESITO SCHEDA AEDES DI AGIBILITA' CON PROVVEDIMENTI – VIA ASTI N.1-B – NCF f. 4 part. 593 (IST. 3808.2)

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in data 24/08/2016 un grave evento sismico ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria provocando morti, feriti, senza tetto e danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;
- che a seguito dell'evento sismico è intervenuto il Consiglio dei ministri che con propria delibera del 25/08/2016 ha dichiarato lo stato di emergenza;
- che nei giorni del 26.10.2016 e del 30.10.2016 si sono verificate ulteriori scosse telluriche a seguito delle quali con delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016 si è proceduto all'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25/08/2016;
- che in considerazione degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18/01/2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 Gennaio 2017 sono stati ulteriormente estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25/08/2016;

RICHIAMATI:

- La Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" individua, tra l'altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile e, in particolare, all'art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- Il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce altresì al Sindaco l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile;
- La L.R. 32/2001 e le relative delibere regionali in materia di Protezione Civile;

DATO ATTO che in data 06/04/2017 è stata redatta scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto con la quale si è richiesto l'approfondimento Aedes;

DATO ATTO che in data 09/05/2017 è stato effettuato sopralluogo Aedes relativamente all'edificio identificato all'interno dell'aggregato 0099800 come edificio n.001 e che dal Modello GE1, che si allega in copia alla presente, risulta che l'immobile identificato al NCF al foglio 4 part.593 è stato classificato quale "B" con le seguenti prescrizioni "Edificio temporaneamente inagibile causa presenza elementi di rivestimento esterno in fase di distacco con pericolo di caduta. Tali elementi

interessano il corpo scala esterno attraverso il quale accedono i condomini di cui al civico 1/B (n.2 unità immobiliari) ed ulteriori punti sulla facciata esterna dell'edificio. Necessita rimozione di tali elementi pericolanti ovvero proteggere passaggi. I danni sopra citati per i quali di riferisce la temporanea inagibilità non appaiono riconducibili all'azione sismica del 24/08/2016 ;

RITENUTO di dover provvedere a dichiarare la MESSA IN SICUREZZA come da prescrizioni sopra riportate relativa all'immobile identificato al NCF al foglio 4 part.593 all'amministratore del condominio di seguito riportato:

- **Sereni Giancarlo**, Via delle Convertite n.3, CAP 63100 Ascoli Piceno (AP);

VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii;

DICHIARA

La **MESSA IN SICUREZZA** dell'immobile ricompreso nell'aggregato 0099800 identificato al NCF al foglio 4 part.593, così come riportato nei modelli GE1 e GP1 relativi alla scheda Aedes, che si allegano in copia alla presente;

ORDINA

1 – Al sig. Sereni Giancarlo, Via Delle Convertire n.3, CAP 63100 Ascoli Piceno (AP) in qualità di legale rappresentante del Condominio, l'immediata MESSA IN SICUREZZA, attraverso le prescrizioni specificate nei Modelli GE1 e GP1, che si allegano, relativamente all'edificio identificato al NCF al foglio 4 part.593, dando comunicazione dell'avvenuta messa in sicurezza al Comune di Folignano entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza.

2 – Al sig. Sereni Giancarlo, Via Delle Convertire n.3, CAP 63100 Ascoli Piceno (AP) in qualità di legale rappresentante del Condominio, la COMUNICAZIONE della presente ordinanza a tutti i condomini;

DISPONE

- Di notificare la presente ordinanza ai proprietari come in premessa generalizzati;
- di notificare la presente ordinanza all'Ufficio competente del Comune di Ascoli Piceno (comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it);
- di dare informazione, della presente ORDINANZA SINDACALE, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio,
- di trasmettere copia della presente ORDINANZA SINDACALE a:
 - Corpo della Polizia Municipale al fine della vigilanza e controllo;
 - Alla Prefettura di Ascoli Piceno (protcivile.prefap@pec.interno.it);
 - Alla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Interventi sismici, idraulici e di elettricità, Protezione Civile, Genio Civile, Forestazione (genioerp.provincia.ascoli@emarche.it);
 - Ai Carabinieri del Comando di Villa Pigna (tap25122@pec.carabinieri.it);
 - Alla Protezione Civile della Regione Marche (fax n. 071 8062419);
 - Alla protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno (regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it soi.ascolipiceno@regione.marche.it (Fax n. – 0736 277846) che procederà, a sua volta, a trasmetterla al COM;

Folignano 11/05/2017

IL SINDACO

CPD Angelo Flaiani



MM/mm