

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 124

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 31 Del 15-03-18

ORIGINALE

Oggetto: **REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SICUREZZA A SERVIZIO DELLA CUCINA/MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BARBARANA - LOCALITA' VILLA PIGNA - CIG: ZBC22CA8F0**

Folignano (AP), li 15-03-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Premesso:

- che è necessario presentare il rinnovo della SCIA Antincendio presso il Comando Provinciale dei VV.FF. relativamente alla scuola dell'Infanzia di via Barbarana in località Villa Pigna;
- che con propria Determinazione n.118 del 16/11/2017 (REG GEN 411) e successiva integrazione l'incarico per la presentazione del rinnovo della SCIA è stato affidato all'ing. Francesca Cerioni;

DATO ATTO:

- che in fase di verifiche dei vari impianti, propedeutiche al rinnovo, si è riscontrato il non funzionamento dell'impianto di rilevamento dei fumi;
- che la sistemazione dello stesso, in considerazione della vetustà e della difficoltà di reperimento dei pezzi di ricambio, si è rilevato molto oneroso;
- che l'ing. Cerioni ha comunicato e verificato che detto impianto, in considerazione dell'attività ai fini antincendio, non è obbligatorio e che pertanto è meno oneroso per il Comune procedere all'esclusione dello stesso prevedendo, di contro, una soluzione per tenere aperta la porta tagliafuoco che separa la mensa dal resto della scuola nonché il passavivande presente in cucina;
- che, a tal fine, è stata presentata una apposita pratica ai VV.FF. per la valutazione del progetto che prevede quanto sopra descritto e propedeutica alla presentazione della SCIA;

Dato atto che la Ditta Saluti Paolo Impianti Tecnologici, quale ditta affidataria del servizio di manutenzione degli impianti antincendio, su richiesta dell'ufficio tecnico con nota prot.n. 2836 del 19/02/2018 ha trasmesso un preventivo dettagliato dei lavori da effettuare pari ad € 1.750,00 oltre Iva al 22% per la realizzazione di un impianto di sicurezza a servizio della cucina/mensa consistente in:

- Fornitura di centralina di gestione allarmi
- Fornitura e posa in opera di sensore gas cucina
- Fornitura e posa in opera di sensore fumo in mensa
- Fornitura e posa in opera di sensore fumo fronte corridoio cucina
- Magnete per porta ingresso corridoio/ mensa
- Magnete per porta scorrevole passavivande
- Pulsante di sgancio manuale in caso di emergenza
- Batterie tampone su centralina in caso di mancanza di luce
- Elettrovalvola gas su linea di adduzione cucina (da posizionare su tubazione prima dell'ingresso nell'immobile prospetto lato est)
- Linee di collegamento dei componenti sopra elencati comprensivo dove necessario di canalina

In caso di fuga gas in cucina, oppure rilevazione fumo in mensa o corridoio la centralina darà il consenso a sganciare il magnete delle due porte in maniera da farle chiudere rapidamente, chiusura di elettrovalvola gas.

Ritenuto di provvedere in merito e considerato il prezzo preventivato congruo anche in considerazione della tipologia delle lavorazioni;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta come da Prot. INAIL_10706410 ;

Dato atto inoltre che la somma totale di €2.135,00 trova copertura al CAP. 2917/13 del bilancio provvisorio e che la spesa non è frazionabile;

Richiamati:

- il D.Lvo 50/2018;
- il Regolamento comunale degli uffici e dei Servizi;
- il Contratto di manutenzione degli impianti antincendio in essere con la Ditta Saluti Impianti Tecnologici;

DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento

di procedere all'affidamento dei lavori di "Realizzazione di un nuovo impianto di sicurezza a servizio della cucina/mensa presso la scuola dell'infanzia di via Barbarana in località Villa Pigna" alla Ditta Saluti Paolo Impianti Tecnologici di Saluti Antonio & C. sas P.Iva 01944040441 per la somma di € 1.750,00 oltre IVA al 22% e secondo le lavorazioni in premessa descritte e riportate nel preventivo assunto al protocollo comunale;

di procedere all'impegno della somma totale di € € 2.135,00, a favore della Ditta Saluti Paolo come sopra generalizzata, al CAP. 2917/13 del bilancio provvisorio dando atto che la spesa non è frazionabile;

di dare atto che il CIG è il seguente: ZBC22CA8F0

di dare atto che la formalizzazione dell'affidamento avverrà tramite trasmissione della presente determinazione alla Ditta interessata

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 15-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

- [] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
- [] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI** **FRANCESCA**

ROMANA