

Ascoli Piceno li 15 GEN. 2019

Egr. Dott.
VINCENZO CALVARESÌ
Responsabile S.I.A.N.
ASUR Zona 13
63100 ASCOLI PICENO
PEC: areavasta5.asur@emarche.it

Egr. Signor
SINDACO
Comune di
63084 FOLIGNANO
Pec: comune.folignano@emarche.it

Egr. Signor
PRESIDENTE
A.A.T.O. n. 5 – Marche Sud – AP
Viale Indipendenza, 42
63100 ASCOLI PICENO
PEC: ato5marche@emarche.it

e, p.c.

Servizio Reti – zona di Ascoli Piceno
SEDE

Oggetto: Presenza di indici microbici di inquinamento c/o il contatore / consegna scuola Via Barbarana e c/o fontana Via Cuneo in Loc. Villa Pigna nel Comune di Folignano. NCPOT01035.
Comunicazioni.

A seguito della nota di codesta Azienda Sanitaria del 15.01.2019, prot. CIIP 994 del 15.01.2019, riguardante la presenza di indici di contaminazione microbiologica nell'acqua erogata c/o il contatore/consegna della scuola Via Barbarana e c/o la fontana in Via Cuneo, Loc. Villa Pigna, nel Comune di Folignano, si comunica che questa azienda ha disposto e fatto eseguire immediatamente interventi di:

- 1) chiusura della fontana pubblica;
- 2) verifica dello stato di pulizia del locale serbatoio di accumulo, peraltro recentemente pulito (07.01.2019);
- 3) clorazione cautelativa al serbatoio cercando di mantenere il valore del cloro attivo libero in distribuzione entro il limite consigliato di 0,2 mg/l;
- 4) controllo e ricerca eventuali rotture lungo le condotte distributrici;
- 5) pulizia e disinfezione delle locali distributrici e delle singole diramazioni anche tramite lavaggi violenti;
- 6) in caso di emissione di ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua a scopo potabile, predisposizione di n.3 autobotti per il rifornimento idrico alla cittadinanza da posizionare in:
 - Via Cuneo incrocio Via Cremona (di fronte scuole);
 - Via Cuneo incrocio Via Catania;
 - Piazza Costantino Rozzi (di fronte supermercato Tigre).
- 7) campagna di ricerca e verifica su possibili ritorni in rete provenienti da autoclavi private sprovviste di valvola di non ritorno o in cui la stessa risulti non funzionante;



- 8) monitoraggio dell'acqua erogata con analisi giornaliere (primi prelievi previsti nei giorni mercoledì 16.01.2019 e giovedì 17.01.2019).

Sarà cura di questa azienda tenere informate codeste Amministrazioni sugli sviluppi degli interventi "in itinere".


Distinti saluti.

**Per informazioni rivolgersi a:
Responsabile della pratica**

ing. Marzia Morganti
Geom. Antonio Serena

Tel.: 0736/272280
Tel.: 0736/272235

Area Gestione
Il Coordinatore
Geom. Serena Antonio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Serena', is written over the printed name.

AS/mm

