



Sindaco di Antrodoco

c/o Sede

Responsabile Servizio Cultura

c/o Sede

Oggetto: parere tecnico su proposta di Delibera di Giunta Comunale n° 157 del 27/12/2019

Prescrizioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^

VISTO il DM 19 agosto 1996 in materia di prevenzione incendi;

VISTA la circolare della Prefettura di Rieti n° 12487 del 12/6/2017 in materia di pianificazione e gestione delle emergenze in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici;

VISTA la Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7/6/2017;

VISTA la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19/6/2017;

VISTA la Circolare della Prefettura di Rieti n° 15675 del 2/8/2017;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno del 18/7/2018 N. 11001/1/110/(10);

RICHIAMATA la D.G.M. n° 79 del 14/7/2017 con cui è stato approvato il Piano di Gestione delle Emergenze per manifestazioni di pubblico spettacolo da effettuarsi presso il Chiostro del Comune;

PRESO ATTO in data 28/12/2019 della proposta di Delibera di Giunta Comunale n° 157 del 27/12/2019 e non disponendo di elementi concreti sulle attività previste nella tendostruttura ubicata nel chiostro comunale, fornisce le seguenti:

PRESCRIZIONI TECNICHE DI CARATTERE GENERALE

Dovranno essere rispettate le prescrizioni già impartite con il Piano di Gestione delle Emergenze per manifestazioni di pubblico spettacolo da svolgersi nel chiostro comunale approvato con D.G.M. n° 79 del 14/7/2017.

Dovranno essere posizionati specifici raccoglitori per la raccolta differenziata nel caso di produzione di rifiuti.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

All'interno della tendostruttura è fatto divieto di:

- fumare, somministrare alcolici e superalcolici, introdurre superalcolici e qualunque elemento in vetro;
- utilizzare fiamme libere e/o qualunque elemento atto alla preparazione e/o riscaldamento di alimenti;
- realizzare impianti elettrici in derivazione da quello esistente;
- introdurre sorgenti sonore tali da superare i valori limite previsti dal Piano di Zonizzazione Acustico, fatta salva la possibilità di ricorrere all'autorizzazione in deroga prevista dalla L.R. 18/2001;



COMUNE DI ANTRODOCO

PROVINCIA DI RIETI

Ufficio Tecnico – Area V[^]

Manutenzione – Patrimonio – Edilizia Privata

Corso Roma n° 15 – 02013 ANTRODOCO – RIETI – Tel. 0746/578185 – Fax. 578623 – Cod. Fisc. 00103110573 – c/c postale 14981021

Posta Elettronica Certificata: tecnico@pec.antrodoco.gov.it

La tensostruttura dovrà essere dotata di certificato di collaudo periodico e di certificato di corretto montaggio.

La capienza massima della struttura, in relazione alla superficie della stessa pari circa 100 mq dovrà essere limitata precauzionalmente a 70 persone nel caso di tendostruttura totalmente chiusa (Indice di affollamento di 0,7 persone/mq al chiuso - p.to 4.1 DM 19/8/1996). L'affollamento esterno alla struttura è stimato, in relazione alla superficie del chiostro al netto del tendone, in circa 240 unità.

Gli accessi ed uscite della struttura dovranno essere sempre liberi da ostacoli e facilmente apribili in caso di emergenza.

Gli accessi al chiostro comunale (portone su Corso Roma n° 15, cancello carrabile su Via Vespasiano e portone su Largo Santa Chiara) dovranno risultare sempre accessibili ai mezzi di soccorso (portoni e cancello sempre aperti e libero da mezzi e/o ostacoli al transito).

Dovrà essere garantita la presenza di personale addetto al controllo numerico degli accessi, dello stato emotivo dei fruitori e della verifica della funzionalità delle uscite, nonché opportunamente formato in materia di istradamento verso le vie di esodo e di gestione delle misure di safety.

Nelle vicinanze dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento della tensostruttura e del quadro elettrico di alimentazione, dovranno essere installati estintori in numero adeguato oltre a garantire la presenza di personale opportunamente formato nelle misure antincendio.

Il presente parere viene reso esclusivamente ai fini della valutazione tecnica della gestione delle emergenze connesse con quanto riportato nella proposta di delibera nella versione esaminata e non tiene conto di eventuali pareri di viabilità, di sicurezza pubblica e di affidamento a terzi del patrimonio comunale.

Il presente parere costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di Delibera di Giunta n° 157 del 27/12/2019 che lo scrivente sottoscrive per il proprio parere di regolarità tecnica.

Responsabile del Servizio Tecnico - Area V[^]



Ing. Cristiano Roscetti