



Città di Antrodoco

Provincia di Rieti

Corso Roma, 15 – 02013 Antrodoco

ORIGINALE UFFICIO TECNICO

N° 263 DEL 12-12-2017

OGGETTO: Oggetto: Ordinanza di chiusura della Scuola Media e Materna di Antrodoco per guasto all'impianto di riscaldamento

Prot. n° 11297 del 12/12/2017

IL SINDACO

PREMESSO che nella giornata dell'11/12/2017 si è verificata la rottura della pompa di ricircolo a servizio della centrale termica che alimenta il riscaldamento della Scuola Media e materna di Antrodoco;

DATO ATTO che nonostante il tempestivo intervento manutentivo il componente danneggiato necessita di diversi giorni per la sostituzione;

RITENUTO, per quanto sopra, prevedere la chiusura del complesso scolastico sopra richiamato in attesa della riparazione della centrale termica e del completo ripristino dell'impianto di riscaldamento;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;

ORDINA

la chiusura del complesso scolastico Scuola Media e Materna di Antrodoco sito in Via Lungo Velino a decorrere dalla data odierna e fino a revoca della presente.

DISPONE

che la presente venga trasmessa a:

- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Antrodoco all'indirizzo pec RIIC81800E@istruzione.it;
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rieti all'indirizzo pec protocollo.prefri@pec.interno.it;
- Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio all'indirizzo pec drla@postacert.istruzione.it;
- pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Antrodoco;
- affissa nei luoghi di pubblica consultazione al fine di dare ampia diffusione del contenuto della presente.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla notificazione.

IL SINDACO

Ing. Alberto Guerrieri

